

Fra: "Kristin Haugen"
Sendt: tirsdag 11. oktober 2022 09.37.42
Til: "oyvind.kraft@wla.no" <oyvind.kraft@wla.no>
Blindkopi: "Jenny Walderhaug Jensen" <jwaj@nve.no>
Emne: Konsesjonspliktvrdering S ndeled - NVE ber om mer informasjon for   gj re en vurdering

NVE viser til brevet deres om krav om forh ndsavgj relse om konsesjonsplikt etter vrl.   18 for S ndeled kraftverk datert 8.september 2022. OED har oversendt saken til NVE for behandling, da NVE er rette myndighet etter vrl.   18 om konsesjonsplikt.

I brevet skriver dere at dere n   nsker   «...bare rehabiliter og utnytte de gamle anleggene som var tillatt i hht. departementets vedtak av 1906». Videre skriver dere at dette inneb rer at «Dammen m  rehabiliteres slik at den blir i samsvar med damsikkerhetsforskriften». Utover det, beskriver dere ikke mer konkret hva rehabiliteringsarbeidene vil best  i. For at vi skal kunne gj re en konsesjonspliktvrdering av tiltaket etter vrl.   18, trenger vi mer opplysninger om hva «rehabiliteringen» dere skal gj re mer konkret vil g  ut p . Vi ber derfor om mer opplysninger om dette. Vi viser til meldeskjema for vurdering av konsesjonsplikt som ligger p  v re nettsider (<https://www.nve.no/vann-og-vassdrag/vassdragsinngrep/konsesjonspliktvrdering-av-vassdragstiltak/>). Der st r det blant annet at det skal «beskrives hva som skal gj res, og hvordan vassdragstiltaket skal utf res».

Dere skriver videre i brevet at «De aktuelle vassdragstiltakene..i det vesentlige [er] dammen i S ndeledelven, inntakskonstruksjonen og utl pet til vassdraget». Kraftstasjonen og r rgaten er ikke nevnt i denne sammenheng.  rsaken til det er - slik vi forst r det - det dere skriver om at kraftverkbygningen og r rgate ikke er konsesjonspliktige etter vannressursloven ettersom anleggsdelene ligger utenfor vassdraget med henvisning til definisjonen av «vassdragsanlegg» i vannressursloven   3 bokstav b. Vi er ikke enig i dette. Et vassdragsanlegg vil kunne best  av flere anleggsdeler hvorav noen av delene ikke ligger direkte «..i eller over vassdraget», jf. definisjonen i vannressursloven   3 bokstav b. Vassdragsanlegget m  imidlertid ses p  som en helhet. Det henger sammen med at det er *virksomheten* (herunder kraftverksvirksomheten), som alle anleggsdelene til sammen ut ver, som er det sentrale for om anlegget er et «vassdragsanlegg». Alle anleggsdelene m  derfor anses for   til sammen utgj re «vassdragsanlegget», inkludert de delene som eventuelt ikke «..ligger [direkte] i eller over vassdraget» men som befinner seg i tilknytning til og utgj r en del av det. Vi viser ogs  til at dette er slik «vassdragsanlegg» er blitt forst tt i forvaltningspraksis.

Vi ber derfor om opplysninger om hva «rehabilitering/modernisering» av dammen, inntaket, kraftverksbygningen og r rgaten konkret vil inneb re.

med hilsen

Kristin Haugen
senioringeni r

Energi- og konsesjonsavdelingen, seksjon for grunnvanns- og vassdragskonsesjoner
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon 22 95 95 95 eller direkte 22 95 94 23
E-post nve@nve.no eller direkte kha@nve.no
Web: www.nve.no



NVE behandler dine personopplysninger i samsvar med personvernregelverket. Se hvordan [her](#).