



Innsendt: 04.06.2025 11:24

Ref.nr: MQFFFM

NVE

Postboks 5091, Majorstua

0301 Oslo

Hjemmeside: <https://www.nve.no>

Midlertidig tillatelse vannkraft

Kontaktinformasjon for virksomhet	
Organisasjonsnummer 882973972	Foretaksnavn Å ENERGI VANNKRAFT AS
Foretakets telefonnummer 38 60 70 00	Foretakets e-postadresse firmapost@aenergi.no
Kontaktperson HANNE NØVIK	
Telefon 93891130	E-post hanne.novik@aenergi.no
Er kontaktperson tilknyttet et annet foretak, legg inn organisasjonsnummer.	
Organisasjonsnummer kontaktperson	Foretaksnavn kontaktperson

Kraftverk
Velg kraftverk som er nærmest tiltaket ☐ Velg et kraftverk ☒ Hanefoss

Detaljer om kraftverket
Informasjonen her er hentet ut fra NVEs konsesjonsdatabase. Se over at informasjonen stemmer.
Kraftverksnavn Hanefoss
Fylke Agder
Kommune Birkenes
Nedborsfelt Tovdalsvassdraget
Maksimal kraftverksytelse (MW) 22,0000

Tidspunkt for tiltaket	
Her skal du definere tidsperioden for tiltaket ditt. Av og til er det nødvendig at et tiltak gjennomføres over flere tidsperioder. Dersom dette er tilfelle, kan du legge til mer enn én tidsperiode ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3	
1. Tidspunkt	
Fra dato 12.06.2025	Til dato 04.06.2025
1. Begrunn valg for tidspunkt Revurderingsbefaring på lav vannstand.	

Type fravik

Velg type fravik det søkes om

- ☐ Tapping under LRV
☐ Fylling over HRV
☒ Fravik fra minstevannføring
☐ Annet

Vedlegg

Hoved vedlegg(Pdf)

2025 - Eptevant Dam Midlertidig avvik fra minstevannføring.pdf

For andre vedlegg

Beskriv tiltaket

Kort sammendrag av tiltaket

Dam Eptevatn er en fyllingsdam i Froland kommune.

Gjeldende konsesjon er av 01.08.1969. I brev fra NVE 10.02.2000 er Å Energi pålagt minstevannføring på 220 l/s hele året. Minstevannføring slippes via en tappetunnel under fyllingsdammen.

På grunn av revurderingsbefaring og inspeksjon av tappeluke, vil vi ikke kunne opprettholde normalt slipp av minstevannføring i inntil 2 timer, fordi vi må sette revisjonsluke for å komme til tappeluka.

Tidspunkt for avvik fra minstevannføring: torsdag 12. juni i 2 timer.

Konsekvens av tiltaket: Ingen konsekvens. En strekning på ca 400 m mellom dammen og Lomsvatnet vil få redusert vann i denne korte perioden. Men mellom Lomsvatnet og elva inn mot dammen er det en foss som anses som oppgangshinder for fisk. Grunneier har også opplyst at det heller ikke er kjent at det er fisk i Lomsvatnet.

Basert på det vi vet om konsekvenser av redusert minstevannføring i denne svært begrensede perioden, mener vi at det er forsvarlig å tillate et midlertidig avvik fra minstevannføringskravet.