



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Statnett SF

Organisasjonsnummer: 962 986 633

Dato: 13.08.2025

Varighet: 01.01.2040

Referanse: NVE 202501659-6

Kommune: Lier

Fylke: Buskerud



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 20. mars 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Statnett SF tillatelse til bl.a. et reaktivt kompenseringsanlegg i Sylling transformatorstasjon, samt å utvide stasjonens inngjerdede areal. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende anlegg:

Sylling transformatorstasjon i Lier kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- Utvide inngjerdet stasjonsområde med omtrent 150 m². Nytt inngjerdet stasjonsområde vil være på 68 580 m² som angitt på kart.
- En bygning med grunnflate omtrent 670 m² og mønehøyde omtrent 7 meter. Bygget skal i all vesentlighet bygges i henhold til fasadetegninger vedlagt konsesjonen.
- Reaktivt kompenseringsanlegg med spenning 420 kV.
- Omlegging av en ca. 70 meter lang permanent adkomstvei som angitt på vedlagt kart.

Fortsatt eie og drive følgende anlegg:

- Transformatorer med øvre spenning 420 kV eller lavere.
- Utendørs luftisolert koblingsanlegg med spenning 420 kV eller lavere.
- Reaktivt kompenseringsanlegg med spenning 9,3 kV.
- Reaktivt kompenseringsanlegg med spenning 420 kV.
- Reaktivt kompenseringsanlegg med spenning 132 kV.
- Et stasjonsbygg med grunnflate omtrent 616,4 m² og mønehøyde omtrent 8 meter.
- Et stasjonsbygg med grunnflate omtrent 240 m² og mønehøyde omtrent 10 meter, med en transformatorcelle inntil bygning med grunnflate omtrent 240,8 m² og høyde omtrent 10,5 meter.
- Et stasjonsbygg med grunnflate omtrent 108,7 m² og mønehøyde omtrent 10 meter, med en transformatorcelle inntil bygningen med grunnflate omtrent 249,4 m² og høyde omtrent 10,5 meter.
- Et stasjonsbygg med grunnflate omtrent 242,4 m² og mønehøyde omtrent 10 meter, med to stk. transformatorceller inntil bygningen med henholdsvis grunnflate omtrent 238,9 m² og høyde omtrent 10,5 meter og grunnflate omtrent 228,1 m² og høyde omtrent 10,5 meter.
- Et stasjonsbygg med grunnflate omtrent 758,3 m² og mønehøyde omtrent 7 meter utenfor inngjerdet stasjonsområde.
- Et stasjonsbygg med grunnflate omtrent 257,8 m² og mønehøyde omtrent 6,3 meter, med en transformatorcelle inntil bygningen med grunnflate omtrent 141,3 m² og høyde omtrent 7 meter.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

- Et stasjonsbygg med grunnflate omtrent 266,2 m² og mønehøyde omtrent 6 meter.
- Et stasjonsbygg med grunnflate omtrent 114 m² og mønehøyde omtrent 7 meter.
- Et stasjonsbygg med grunnflate omtrent 214,8 m² og mønehøyde omtrent 5,3 meter.
- Et stasjonsbygg med grunnflate omtrent 62,8 m² og mønehøyde omtrent 5 meter utenfor inngjerdet stasjonsområde.
- Nødvendig høyspenningsanlegg.

Anlegg i tilknytning til Sylling transformatorstasjon, som permanente riggområder, permanente veier, opprusting og bruk av eksisterende veier, permanent massedeponi, midlertidig massedeponier og permanent lagringsplass, er gitt i pkt. 4-9 i konsesjon gitt Statnett SF 21.05.2021, NVE-ref. 201603036-108.

Anleggskonsesjonen er nærmere spesifisert i «Vedlegg 1 unntatt offentlighet etter kbf. § 6-2» til denne konsesjonen. Vedlegget er unntatt offentlighet etter energiloven § 9-3 jf. kraftberedskapsforskriften § 6-2 jf. offentlighetslova § 13 første ledd.

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart merket «*Kart Sylling transformatorstasjon*» vedlagt denne konsesjonen.

Punkt 94 i anleggskonsesjon meddelt Statnett SF 05.03.2024, NVE-ref. 202310808-2, bortfaller når ovennevnte anlegg idriftsettes.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder til 01.11.2040.

2. Fornyelse

Konsesjonæren kan søke NVE om å fornye konsesjonen. Søknad om fornyelse skal sendes senest ett år før konsesjonen går ut. Hvis konsesjonæren ikke ønsker å fornye konsesjonen, må konsesjonær gi beskjed om dette innen samme frist.

3. Bygging

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen fem år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen fem år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Hvis konsesjonær ønsker å fjerne anlegget i løpet av konsesjonens varighet, må det søkes NVE om dette. Anlegget kan ikke fjernes før NVE har gitt nødvendige tillatelser.

6. Endring av konsesjonen

NVE kan fastsette nye konsesjonsvilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

7. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

9. Byggetekniske krav

Innenfor denne konsesjonen kan konsesjonær oppføre ny bygningsmasse med en samlet grunnflate på inntil 50 m² innenfor det inngjerdede stasjonsområdet. Ny bygningsmasse kan være frittstående bygning eller tilbygg. Totalhøyden på den nye bygningsmassen må ikke være høyere enn eksisterende bygninger på stasjonsområdet. Ny bygningsmasse som overstiger 50 m² regnes som en konsesjonspliktig endring.

Konsesjonær skal etablere transformatorbygget i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).

10. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

11. Detaljplan for bygging og riving

Anlegget skal driftes i henhold til detaljplan godkjent av NVE (jf. konsesjon gitt Statnett SF 21.05.2021, NVE-ref. 201603036-108).

12. Utforming av stasjonsbygg

Farge- og materialvalget på kontrollbygget skal tilpasses slik at bygget passer best mulig inn i omgivelsene. En vurdering av dette skal inkluderes i detaljplanen (jf. konsesjon gitt Statnett SF 21.05.2021, NVE-ref. 201603036-108).

13. Vegetasjonsskjerm

Det skal så langt det lar seg gjøre bevares vegetasjon nord og øst for stasjonen for å skjerme for innsyn til stasjonsområdet.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Fristen er forlenget på grunn av sommerferien. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Tor Carlsen

fungerende seksjonssjef

Tanja Midtsian

fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.