

Fra: "Skogstad, Ole Christian" <ole.skogstad@statsforvalteren.no>
Sendt: onsdag 30. juli 2025 09.45.22
Til: "Bendik Kjefferud Erdal" <beke@nve.no>
Kopi: "Lieng, Ann-Lisbeth" <ann-lisbeth.lieng@statsforvalteren.no>; "Andersen, Ivar Optun" <ivar.optun.andersen@statsforvalteren.no>; "Vatne, Tore" <tore.vatne@statsforvalteren.no>
Emne: SV: Høring av søknad om midlertidig tillatelse til senking under LRV, dam Reinforsen

Statsforvalteren viser til høring datert 09.07.25 av søknad om midlertidig tillatelse til senking av vannstand under LRV for rehabilitering av dam ved Reinforsen, samt e-post av 28.07.25 hvor tilbakemelding etterspørres. Vi beklager sent svar. Dette skyldes ferieavvikling hos oss.

Etter det opplyste vil nødvendig vedlikehold av dam Reinforsen i form av rehabilitering av føring og bunnstokk til bjelkestengsel kreve senking av vannstanden i ca. 14 dager innenfor perioden 4. august til 30. september inneværende år. Statkraft søker om tillatelse til å gå inntil 20 cm under LRV (kote 41) oppstrøms Reinforsen. Statkraft har opplyst overfor NVE at minstevannføringen nedstrøms dammen vil bli opprettholdt under hele tiltaksperioden, og vi er dermed enig i NVEs vurdering at konsekvensene nedstrøms dam Reinforsen vil være å anse som små. Konsekvensgraden, og da først og fremst risikoen for stranding av fisk og bunndyr med lav mobilitet, vil slik vi vurderer det i stor grad være avhengig av hvor stor endringene i vannstanden i elva blir og hvor hurtig denne vannstandsendingen skjer.

En vannstandssenkning under LRV oppstrøms Reinforsen vil kunne påvirke fiskehabitat og andre bunndyr i vassdraget oppstrøms demningen. Denne virkningen er imidlertid relativt kortvarig. Dette sammenholdt med en forholdsvis beskjeden senking på inntil 20 cm under LRV og dermed en begrenset tørrlagt sone, gjør at virkningen vurderes til å være lav. Vi anmoder like fullt om at nedtappingsperioden gjøres så kort som overhodet mulig.

Med vennlig hilsen
Ole Christian Skogstad
seniorrådgiver



Statsforvalteren i Nordland

Nordlaanten Staatehaaltoje
Nordlánda Stáhtaháldadiddje

Telefon: 75 53 15 98
Mobil: 90 99 23 67
E-post: ole.skogstad@statsforvalteren.no
Web: www.statsforvalteren.no/no

Fra: Lieng, Ann-Lisbeth <ann-lisbeth.lieng@statsforvalteren.no>
Sendt: mandag 28. juli 2025 14:17
Til: Skogstad, Ole Christian <ole.skogstad@statsforvalteren.no>
Emne: VS: Høring av søknad om midlertidig tillatelse til senking under LRV, dam Reinforsen

Fra: Bendik Kjefferud Erdal <beke@nve.no>

Sendt: mandag 28. juli 2025 13:54

Til: Lieng, Ann-Lisbeth <ann-lisbeth.lieng@statsforvalteren.no>

Emne: Vs: Høring av søknad om midlertidig tillatelse til senking under LRV, dam Reinforsen

Viser til telefonsamtale tidligere.

Videresender høringsteksten som ble sendt ut 09.07.2025. I høringen har Rana kommune uttrykt at de ikke har noen innvendinger mot tiltaket, men en usikkerhet knyttet til hvilke innvirkninger tiltaket vil ha nedstrøms dam Reinforsen. De forutsetter derfor at Statsforvalteren vurderer dette nærmere. NVE har vært i kontakt med Statkraft, som opplyser at minstevannføringen nedstrøms dammen vil bli opprettholdt under hele tiltaksperioden, og vi kan dermed ikke se at det vil være noen nevneverdige konsekvenser nedstrøms dam Reinforsen, men ønsker gjerne en avklaring med Statsforvalterens syn på dette.

Med hilsen

Bendik Kjefferud Erdal

Rådgiver

Energi- og konsesjonsavdelingen

Seksjon for vannkraftkonsesjoner

Telefon: 22 95 98 80

Kontakt Seksjon for vannkraftkonsesjoner direkte:

Telefon: 22 95 95 90 (09:00 - 10:30 , 11:30 - 14:00)

E-post: vannkraftkonsesjoner@nve.no



Fra: Bendik Kjefferud Erdal

Sendt: onsdag 9. juli 2025 13:35

Til: postmottak@rana.kommune.no <postmottak@rana.kommune.no>; post@nfk.no <post@nfk.no>; sfnopost@statsforvalteren.no <sfnopost@statsforvalteren.no>; kurt.gaup@gmail.com <kurt.gaup@gmail.com>; lifjellstig@gmail.com <lifjellstig@gmail.com>

Emne: Høring av søknad om midlertidig tillatelse til senking under LRV, dam Reinforsen

Hei,

NVE har mottatt en søknad (se vedlegg) fra Statkraft AS den 08.07.2025 om tillatelse til å midlertidig kunne gå inntil 20 cm under LRV (kote 41) oppstrøms dam Reinforsen i Rana kommune i om lag 14 dager innenfor perioden 04.08.2025-30.09.2025.

Statkraft planlegger vedlikehold av dam Reinforsen, som vil bestå av rehabilitering av føring og bunnstokk til bjelkestengsel. Dette vil kreve ca. 14 dager med lav vannstand. Statkraft opplyser om at de vil forsøke å unngå å gå under LRV (kote 41), men søker

allikevel tillatelse som et risikoreduserende tiltak, da vannstanden må holdes under kote 41,3, og at det da vil være utfordrende å regulere vannstanden presist. De søker derfor om tillatelse til å kortvarig kunne gå inntil 20 cm under LRV oppstrøms dam Reinforsen. I søknaden opplyses det at Langvatn vil ligge med en vannstand på 41.5.

Vi ber Rana kommune, Nordland fylkeskommune, Statsforvalteren i Nordland og reinbeitedistriktene Hestmannen/Strandtindene og Ildgruben om å gi tilbakemelding dersom de har noen innvendinger mot søknaden. Da saken haster ber vi om at eventuelle uttalelser sendes direkte på e-post til undertegnede så snart som mulig.

Vi gjør oppmerksom på at det i søknadsteksten er opplyst om at det søkes om tillatelse i perioden 04.08.2025-31.08.2025, men etter telefonsamtale mellom NVE og Statkraft er det oppklart at det søkes om tillatelse ut september, i perioden 04.08.2025-30.09.2025.

Med hilsen

Bendik Kjefferud Erdal

Rådgiver
Energi- og konsesjonsavdelingen
Seksjon for vannkraftkonsesjoner
Telefon: 22 95 98 80

Kontakt Seksjon for vannkraftkonsesjoner direkte:
Telefon: 22 95 95 90 (09:00 - 10:30 , 11:30 - 14:00)
E-post: vannkraftkonsesjoner@nve.no

