

Uttale vedr. konsesjon

Linja har fått forelagt sak vedrørende konsesjon på kabelanlegg med tilhørende 415/1000V trafoer mellom Ålesund Vannbehandlingsanlegg(VBA) og Ålesund Råvannspumpestasjon(RVP) til uttale. Bakgrunnen er bl.a. ønske om å etablere en felles nødstrømsforsyning for disse to anleggene.

- Dette nettanlegget ligger bak Ålesund kommune(ÅK) sine inntak/overbelastningsvern(OV) ved VBA, Linja har dermed ingen rolle i forhold til dette nettanlegget utover tilsynsfunksjon(DLE).
- Ansvar for det tekniske anlegget påhviler eier ved prosjekterende og utførende installatør gjennom sine samsvarserklæringer, herunder eks. isolasjonsovervåking.
- Det er forståelse for valg av løsning på grunn av støy fra evt. nødstrømsaggregat ved Råvannspumpestasjonen. Men denne løsningen ville normalt ikke Linja valgt her.
- Dette nettanlegget kan ikke brukes til å forsyne andre nettkunder.
- Det er prinsipielt uheldig at det etableres et «privat» nettanlegg over flere matrikler som ikke har påvisningstjenester ved graving/feil etc. Men ser at anlegget er beskyttet i en OPI-kanal mellom transformeringspunktene som reduserer ulempene, kabelanlegget merkes varig med eier og spenning.

Linja godkjenner løsningen hvis ovenfornevnte punkt oppfylles og har ingen videre innvendinger til å gi konsesjon til Ålesund kommune på denne nettdelen bak deres overbelastningsvern(OV).

09.02.2026



Mindor Langdal

Prosjektingeniør