



Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatehaaltoje

Vår dato:

30.07.2021

Vår ref:

2021/5867

Deres dato:

25.05.2021

Deres ref:

202108743-2

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091
0301 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon
Synnøve Bruland, 73 19 92 22

Uttalelse - midlertidig fravik fra manøvreringsreglement - Bjørset dam i Orkla - TrønderEnergi Kraft AS

Vi viser til høringsbrev fra NVE av 25.05.2021, om midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Bjørset dam i Orkla.

Bakgrunn

Det er planlagt reparasjoner av inntaksrista til Svorkmo kraftverk. I den forbindelse søker TrønderEnergi Kraft (TEK), som operatør av Kraftverkene i Orkla (KVO), om tillatelse til senking av vannstand under LRV i inntaksbassenget (Bjørsetdammen) i inntil 7 dager. Vannstanden skal senkes til kote 128,1. LRV er på kote 129,0 og HRV er på kote 129,5. Svorkmo kraftverk vil stå i perioden arbeidet utføres, og all vannføring vil gå forbi i elva. Senkingen vil skje ved åpning av klappluker, og det er ikke forventet noen særlig utspyling av masser i forbindelse med åpning av lukene. Arbeidet skal utføres så tidlig som mulig i perioden 1.-30. september 2021.

Vår vurdering

Omsøkte senking av vannstand er kortvarig, og gjelder et begrenset område i selve bassenget. Tiltaket er drøftet med Orkla Fellesforvaltning, og tidspunktet for gjennomføring mht. anadrom fisk anses gunstig, da laksefiskesesongen er avsluttet og gyteperioden ikke har startet. Vi forutsetter at arbeidet ikke medfører vesentlig forurensing eller tilslamming av gyteområder nedstrøms, og at tiltaket gjennomføres tidligst mulig i omsøkt tidsperiode. Statsforvalteren har ut over dette ingen merknader til søknaden.

Med hilsen

Anne Sundet Tangen (e.f.)
seksjonsleder
Klima- og miljøavdelingen

Synnøve Bruland
rådgiver
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent