

Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO

Vår dato:

Vår ref.: Doknummer

Deres ref.: Deres ref

NVEs innstilling til revisjon av konsesjonsvilkår for reguleringen av Raua- og Roppavassdragene i Gausdal kommune, Innlandet fylke

Vi viser til revisjon av konsesjonsvilkår for Raua- og Roppavassdragene i Gausdal kommune. NVE anbefaler at vilkårene oppdateres i tråd med moderne standardvilkår, og at det innføres ytterligere vilkår for å rette opp i skader og ulemper som har oppstått som følge av reguleringene.

På bakgrunn av krav fra Gausdal Sportsfiskeforening (GSFF), Storørret Norge, Gausdal Jeger- og Fiskeforening, Lillehammer Sportsfiskeforening og Forum for natur og friluftsliv i Oppland åpnet NVE sak om revisjon av konsesjonsvilkår for reguleringen av Raua- og Roppavassdragene i Gausdal kommune. Vi mottok ikke krav om revisjon av vilkår for reguleringene i Roppavassdraget, men NVE vurderte det som hensiktsmessig å se på dette vassdraget samtidig da konsesjonene var gitt på samme tidspunkt og henger sammen.

Raua- og Roppa-kraftverkene hadde til sammen en midlere årsproduksjon på 39,7 GWh i perioden 2001–2024, der vinterproduksjonen utgjør henholdsvis 68 % og 58 %. Kraftverkene har betydelig vinterproduksjon og er lokalt viktige kraftkilder i Gausdal.

NVE anbefaler at det innføres nye og moderne vilkår for alle konsesjonene og at disse samles i ett felles vilkårssett og manøvreringsreglement. De moderne vilkårene gir myndighetene hjemmel til å pålegge undersøkelser og avbøtende tiltak etter behov. De nye vilkårene vil ellers dekke mange av de øvrige revisjonskravene og gi hjemmel til å pålegge blant annet naturfaglige undersøkelser, pålegg om gjennomføring av sikringstiltak og kulturminneundersøkelser.

NVE anbefaler slipp av minstevannføring fra Raua kraftverk til avløpskanalen nedstrøms. Vi anbefaler etablering av omløpsventil med kapasitet på 90 l/s ved utløpet til Raua kraftstasjon. Sikker vannføring i avløpskanalen vil redusere risikoen for tørrlegging og bunnfrysing av gytegroper, og bedre oppvekstvilkårene for storørret i Raua. Vi anbefaler ikke at det blir pålagt minstevannføringslipp fra Rausjøen. I vurderingene av minstevannføring har NVE lagt vesentlig vekt på at vassdraget er prioritert i den regionale vannforvaltningsplanen med miljømål som kan medføre krafttap.

NVE anbefaler at det formaliseres minstevannføringslipp fra Hornsjøen tilsvarende 50 l/s i perioden 1. mai til 30. september og minimum 25 l/s i perioden 1. oktober til 30. april. Dette vil sikre vannføring og gyte- og oppvekstområder for ørret i Hynna. Kravet vil medføre en midlere økt årlig produksjon på 0,05–0,1 GWh i Roppa kraftverk.



Gitt kraftverkernes viktighet for kraftsystemet lokalt og samfunnsnyttens fleksibiliteten i kraftverksdriften medfører, anbefaler ikke NVE pålegg om tappe- og magasinrestriksjoner.

I vilkårsrevisjonen har NVE balansert hensynet til naturverdiene i vassdragene og viktigheten av at kraftverkene fortsatt skal ha god fleksibilitet til å bidra for å dekke effekttopper og håndtere feil og ubalanser i kraftsystemet. Foreslåtte tiltak vil føre til et produksjonstap på 0,096 GWh/år, sammenlignet med i dag. Dette tilsvarer ca. 0,24 % av total produksjon i kraftverkene som inngår i Raua- og Roppavassdragene, som er på om lag 39,7 GWh per år. Nåverdien på produksjonstapet er 1,1 mill. kr. Nåverdien er beregnet over en analyseperiode på 40 år. Fleksibiliteten og regulerbarheten i systemet vil i liten grad bli påvirket. Vi mener de foreslåtte vannslippene i Raua vil medføre betydelig miljøforbedringer for storørrestammen i Gausa.

En nærmere begrunnelse for vår anbefaling er gitt i vedlagte *NVEs innstilling*. Innstillingen, og sakenes øvrige dokumenter, er tilgjengelig på NVEs nettsider:

Lenke til saken: [Konsesjonssak - NVE](#)

Videre saksbehandling

Saken oversendes med dette til Energidepartementet for videre behandling. Revisjonsdokumentene følger vedlagt. Sakenes dokumenter er gjort tilgjengelige i Sedok.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Vedlegg:

1. NVEs innstilling
2. Forslag til reviderte konsesjonsvilkår
3. Forslag til revidert manøvreringsreglement