



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

NTE ENERGI AS
Postboks 2552
7736 STEINKJER

Vår dato: 17.02.2021
Vår ref.: 202016326-4
Arkiv: 312
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Rune Moe
22959315/rmo@nve.no

Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglement for Strømsetervatnet

NVE gir NTE Energi AS tillatelse til redusert slipp av minstevannføring fra 0,5 m³/s til 0,1 m³/s fra Strømsetervatnet med varighet i inntil 10 dager i tidsrommet 17.02.2021 – 01.04.2021.

NVE har vurdert at tiltaket ikke vil føre til varige skader for allmenne og private interesser, og legger til grunn at tiltaket er av midlertidig karakter og begrunnet i nødvendige tiltak i magasinet. Tillatelsen gjelder på nærmere fastsatte vilkår.

Om søknaden

Vi viser søknad av 08.12.2020 fra NTE Energi AS om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Strømsetervatnet i Steinkjer kommune:

«I forbindelse med rehabilitering av Strømseterdammen fikk NTE Energi AS i brev fra NVE av 20.12.2019, tillatelse til å redusere slipp av minstevannføring fra 0,5 m³/s til 0,1 m³/s over en periode på inntil 8 uker fra 01.01.2020 til 29.02.2020.

Tillatelsen ble gitt i forbindelse med bygging av en fangdam oppstrøms Strømseterdammen, og etablering av en midlertidig tappekanal ved siden av fangdammen og gjennom eksisterende overløpsdam.

I anleggsperioden har tappingen/ slipp av minstevannføring fra Strømsetervatnet foregått i denne kanalen.

Siste del av prosjektet er å reetablere overløpet i februar og mars 2021.

Før oppstart av arbeid med nytt overløp må tapping av minstevannføring flyttes fra midlertidig kanal til nytt permanent tappeløp i dammen. For å få til dette må fangdammen åpnes/ rives parallelt med at det bygges et midlertidig stengsel i tappekanalen. Arbeidet er planlagt utført i februar neste år, men vil være avhengig av lav vannstand og lavt tilsig i perioden.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



NTE søker om tillatelse til å redusere minstevannføring fra 0,5 m³/s til 0,1 m³/s i perioden 1. februar til 1. april 2021. Samlet varighet for redusert minstevannføring skal ikke overstige 10 dager.

Minstevannføringen på 0,1 m³/s er planlagt pumpet i den aktuelle perioden.

Vi imøteser en snarlig tilbakemelding fra NVE.»

Vi viser også til NVEs vedtak av 20.12.2019, der det ble gitt tillatelse til tilsvarende tiltak, men da også med muligheten til å gå under LRV.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang og umiddelbare tidshorisont, har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har forelagt saken for Statsforvalteren og Steinkjer kommune for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Statsforvalteren i Trøndelag har i brev av 16.02.2021 gitt følgende vurdering:

(...)

«Vi anser at manøvreringsreglementet for Strømsetervatnet må fravikes som en nødvendig konsekvens av arbeidene med rehabilitering av Strømseterdammen, og har ingen merknader.»

Steinkjer kommune har i e-post av 12.02.2021 gitt følgende uttalelse:

«Ved opprinnelig gitt tillatelse av tidligere Verran kommune hadde denne følgende kommentar:

Verran kommune har nevnt at det kan være noe skutertrafikk over isen på Strømsetervatnet av lokale hytteeiere, og de ber søker vurdere om det er behov for å varsle disse om at vannstanden vil være lavere enn normalt.

Avvik fra «normal» vannstand vil fortsatt utløse behov for vurdering av varsel til lokale hytteeiere.»

NVEs vurdering

Gjeldende manøvreringsreglement for Strømsetervatnet ble gitt i kgl. res. av 30.04.2003.

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet. De miljømessige virkningene som følge av redusert minstevannføring over en relativt kort periode er etter vårt syn begrenset. I følge NTE skal ikke samlet varighet for redusert minstevannføring ikke overstige 10 dager.

NVE er fra tidligere høringsrunde kjent med at det kan være noe skutertrafikk over isen på Strømsetervatnet av lokale hytteeiere. Dette ble også trukket fram av kommunen i denne høringsrunden, og vi ber derfor søker vurdere om det er behov for å varsle disse om endringen i minstevannføring kan påvirke isforholdene i Strømsetervatnet.

Vi forutsetter at NTE gjør perioden med redusert minstevannføring så kort som mulig og at redusert slipp av minstevannføring begrenses i størst mulig grad. Ved å ta slike hensyn kan ikke NVE se at tiltaket i denne korte tidsperioden er til skade for noen kjente allmenne interesser.



NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

NVE vil også vise til vedtak av 20.12.2019 og 15.05.2020, der NVE ga tillatelser i samme område med tilsvarende problemstillinger. NVE er ikke kjent med at gjennomføringen av tiltakene knyttet til tillatelsene hadde vesentlige ulemper.

Konklusjon

NVE gir NTE Energi AS tillatelse til redusert slipp av minstevannføring fra 0,5 m³/s til 0,1 m³/s fra Strømsetervatnet med varighet inntil 10 dager i tidsrommet 17.02.2021 – 01.04.2021.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Slipp av minstevannføring skal opprettholdes gjennom hele tiltaksperioden, selv om volumet nå er redusert fra 0,5 m³/s til 0,1 m³/s.
- NTE skal varsle hytteiere i området rundt Strømsetervatn om eventuelt økt risiko ved ferdsel over isen i den aktuelle perioden.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet arbeidene pågår.
- Ev. vannføringsendringer skal skje med myke overganger.
- Minstevannføringsslipp skal tilbakeføres i henhold til reglement så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet, og senest fra 02.04.2021.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Rune Flatby
fungerende direktør

Brit Torill Haugen
fungerende seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:



NTE ENERGI AS v/Bjørn Høgaas

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG v/Leif Inge Paulsen

Steinkjer kommune v/Erling Overrein

Steinkjer kommune v/Kunt Morten Husby



Orientering om rett til å klage

Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no . NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.
Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: Skrive hvilket vedtak du klager på. Skrive hvilket resultat du ønsker. Opplyse om du klager innenfor fristen. Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.