

CHEMRING NOBEL AS
Engeneveien 7

3475 SÆTRE

Vår dato: 09.03.2026

Vår ref.: 202521543-7 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til etablering av transformatorstasjon innenfor et eksisterende industriområde i Asker

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Chemring Nobel AS (heretter Chemring Nobel) tillatelse til å bygge, eie og drive en ny transformatorstasjon innfor et eksisterende industriområde ved Engene i Asker kommune i Akershus. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse av i dag, NVE-ref. 202521543-8. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/25846/A.

Klageadgang

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Chemring Nobel til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Søknaden

Omsøkt løsning

NVE mottok 11. november 2025 søknad om anleggskonsesjon fra Chemring Nobel for å etablere en ny transformatorstasjon med to transformatorer med øvre spenningsnivå 22 kV og ytelse 14 MVA, samt to transformatorceller. Omsøkte anlegg innebærer også to koblingsanlegg med spenning på henholdsvis 22 og 11 kV, samt fire 11 kV jordkabler med lengde ca. 45. Anlegget skal etableres innenfor et stasjonsområde på 550 m² med et stasjonsbygg med grunnflate ca. 210 m² og høyde ca. 9 meter. Chemring Nobel er selv grunneier og tomten er regulert til industriformål. Chemring Nobel begrunner søknaden med at transformatorstasjonen skal levere strøm til to elektrokjeler for å øke fabrikkens kapasitet, og kutte utslipp.

Kart 1 og 2 viser omsøkt plassering av nettstasjon på eiendom gnr. 355, bnr. 39, i Asker kommune.



Kart 1: Geografisk plassering av transformatorstasjon. Kilde: Chemring Nobel sin søknad av november 2025.



Kart 2: Viser plassering av transformatorstasjon ved Engene. Kilde: NVE Atlas



Kart 3: Viser omsøkt jordkabel markert i blått. Kilde: Chemring Nobel sin søknad av november 2025

Utførte forarbeider

Chemring Nobel har på forhånd innhentet uttalelser fra Statsforvalteren, fylkeskommunen og Asker kommune. Uttalelsene ble sendt til NVE sammen med konsesjonssøknaden.

Akershus fylkeskommune har ingen innvendinger og bekrefter at tiltaket ikke berører automatisk fredede kulturminner. De understreker likevel at reguleringsplanens krav til estetisk utforming skal følges, og anbefaler bruk av ikke-reflekterende materialer. Chemring Nobel opplyser at dette vil bli fulgt.

Statsforvalteren minner om at området kan inneholde forurensede masser og at tiltakshaver er pålagt å gjennomføre grunnundersøkelser og å utarbeide en miljørisikovurdering som dekker støv, støy og mulig forurensning til vann, jord og grunnvann. Chemring Nobel har i tråd med statsforvalterens uttalelser, gjennomført grunnundersøkelser og utarbeidet en miljørisikovurdering. Undersøkelsene viser lav risiko for spredning av forurensning.

Asker kommune mener tiltaket er i tråd med reguleringsplanens formål og ser positivt på at transformatorstasjonen plasseres innenfor et etablert industriområde, men presiserer at reguleringsbestemmelsene for Engene bør legges til grunn i konsesjonsbehandlingen. Chemring Nobel bekrefter at de vil følge reguleringsplanens bestemmelser. Det er videre inngått en avtale med områdekonsesjonær Asker Nett om teknisk løsning og



eiergrensesnitt. Asker Nett bekrefter at det er tilstrekkelig kapasitet i overliggende nett til et uttak på 22 MW og har vurdert tilknyttingen som driftsmessig forsvarlig.

NVEs behandling og vurdering av søknaden

NVE har unnlatt å sende søknaden på ekstern høring, jf. energiloven § 2-2, ettersom tiltaket har begrensede virkninger for omgivelsene, og at tiltaket er avklart med områdekonsesjonær, Asker kommune, Akershus fylkeskommune og Statsforvalteren, samt at Chemring Nobel selv eier tomten anleggene skal bygges på.

Virkninger på allmenne eller private interesser

De elektriske anleggene skal etableres inne på et område regulert til industriformål. Stasjonsområdet omfatter et areal på om lag 550 m², hvor 270 m² av disse er allerede opparbeidede arealer brukt til parkeringsplass.

Naturmangfold

Norconsult har på vegne av Chemring Nobel utført befaringer i tiltaksområdet. Det ble ikke registrert naturtyper som kan bli vesentlig berørt av tiltaket. NVEs egne søk, viser at det ikke er registrert viktige naturtyper eller rødlista arter som blir påvirket av tiltaket. Naturmangfoldloven § 7 krever at NVE legger til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når vi vurderer om det kan gis tillatelse til tiltaket. I denne saken vurderer NVE at de elektriske anleggene ikke har vesentlige virkninger for naturmangfold og at det derfor ikke er nødvendig å gjøre videre vurderinger etter §§ 8 til 12.

Forurensning

Chemring Nobel har på bakgrunn av uttalelsene til Statsforvalteren, utført grunnundersøkelser og en miljørisikovurdering knyttet til forurensning. Grunnundersøkelsene viser forhøyede verdier av bly i grunnen og det er dermed utarbeidet en tiltaksplan i tråd med forurensningsforskriften § 2-6 for hvordan etablering av anlegget kan utføres med tilstrekkelig sikkerhet mot forurensning. NVE forutsetter at Chemring Nobel utfører tilstrekkelig tiltak for å forhindre forurensning og at det skal foreligge en tiltaksplan som er godkjent av forurensningsmyndigheten før graving og massehåndtering kan påbegynne.

Kulturminner

Norconsult har på oppdrag fra Chemring Nobel utført en konsekvensutredning for kulturminner og kulturmiljø. Utredningen vurderer tiltaket til å ha ubetydelig konsekvens for kulturmiljøet. Akershus fylkeskommune har uttalt at tiltaket ikke berører kjente kulturminner og har ingen innvendinger mot tiltaket. NVE har undersøkt tiltaksområdet i Riksantikvarens database, Askeladden, og det er ikke registrert kjente kulturminner som blir direkte berørt av tiltaket. På bakgrunn av dette legger NVE til grunn at tiltaket ikke vil medføre konsekvenser for kjente kulturminner. Vi minner om at dersom det skulle avdekkes automatisk fredete kulturminner under anleggsarbeidet, så må arbeidene stanses og kulturminnemyndighetene varsles, jf. kulturminneloven § 8.

Detaljplan



Asker kommune uttalte at det bør stilles vilkår til at innholdet i detaljplanen for anleggskonsesjonen skal samsvare med kravene som ligger i reguleringsplanen for området. Chemring Nobel uttaler at de er kjent med vilkårene i reguleringsplanen for området og beskriver i konsesjonssøknaden at de skal etablere anlegget i tråd med disse. NVE mener beskrivelsene som er omtalt i søknadens kapittel 2.5, vedlegg 8 Miljøoppfølgingsplan og vedlegg 11 Riggplan er dekkende for anleggsarbeidet som skal gjennomføres innenfor det avgrensede arealet. NVE vurderer derfor at det ikke er nødvendig at det stilles vilkår om at konsesjonær skal utarbeide en egen detaljplan for anleggsgjennomføringen, men NVE mener det er tilstrekkelig at det settes et eget vilkår for anleggsarbeidet.

Konklusjon

NVE vurderer at det ikke er store vesentlige ulemper knyttet til tiltaket, og derfor også at fordelene oppveier for ulempene. NVE gir, med bakgrunn i vurderingene gjort i dette brevet, og i medhold av energiloven § 3-1, konsesjon til å etablere en ny netstasjon med tilhørende transformator og koblingsanlegg, samt fire stk. 11 kV jordkabler med lengde ca. 45 meter i Asker kommune i Akershus. Tillatelsen, med spesifikasjoner, gis i anleggskonsesjonen med NVE-ref. 202521543-8.

Orientering av grunneiere/rettighetshavere og naboer

NVE ber om at dette brevet så snart som mulig blir sendt til berørte grunneiere/rettighetshavere. NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan- og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener det aktuelle bygget faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konsesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Jonas Mathisen
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

**Mottakerliste:**

CHEMRING NOBEL AS

Kopimottakerliste:

Erik Pedersen - Chemring Nobel AS

STATNETT SF

TELIA NORGE AS

TELENOR NORGE AS

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION ØST-NORGE

ASKER NETT AS

STATSFORVALTEREN I ØSTFOLD, BUSKERUD, OSLO OG AKERSHUS

ASKER KOMMUNE

Akershus fylkeskommune



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.

