

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Kristin Melander Vie

kristin.vie@statnett.no

Vår ref: 2026/280-2

Deres ref: 202305721-42

Høring - Søknad om konsesjon for bygging av Re Energi kraftverk - Storelva - Gloppen kommune

Statnett viser til brev datert 10.2.2026 vedrørende konsesjonssøknad for bygging av Re Energi kraftverk

Statnetts merknad til konsesjonssøknad

Statnett har gjennomført en driftsmessig forsvarlig vurdering og avklart at det er kapasitet under Moskog transformatorstasjon for 29 MW produksjon fra Re kraftverk. Statnett har reservert kapasitet i dagens transmisjonsnett til kraftverket.

Re kraftverk på 35 MVA/28,5 MW vil være søknadspliktig i henhold til FoS § 14. Anlegget vil være av type C i henhold til NVF, og skal tilfredsstille krav til denne type kraftverk. Kraftverket er planlagt å tilknyttes 132 kV nettet til Linja AS via en produksjonsradial til Reed transformatorstasjon. Endringer i Reed og overføring mellom Reed og Re vil også være søknadspliktig. Vi minner om at fos §14-søknad skal sendes tidlig nok til at nødvendige avklaringer kan gjøres, og pålagte krav kan hensyntas i prosjektering og anskaffelse. Anleggene tillates ikke idriftsatt uten slikt vedtak, ref. veiledning gitt på våre [nettsider](#)¹. Konsesjonær har ansvaret for å avklare anleggenes funksjonalitetssegenskaper før anleggene settes i bestilling, det vil si i god tid før planlagt idriftssettelse.

Er det spørsmål knyttet til Statnetts høringsuttalelse eller andre forhold det ønskes informasjon om kan saksbehandler Kristin Melander Vie kontaktes på tlf.: eller epost:

Med vennlig hilsen

Kristin Melander Vie

Regionale planer Sør og Vest

¹<https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/praktisering-av-systemansvaret/soknad-om-idriftsettelse-av-anlegg-fos-14/>