



Statsforvalteren

i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Vår dato:

27.01.2026

Vår ref:

2026/580

Deres dato:

05.01.2026

Deres ref:

202525204

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT
(NVE)

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon

Brede Kihle, 32266865

Uttalelse til begrenset høring av detaljplan for miljø og landskap - ombygging dam ved Ustevatn i Hol kommune

Vi viser til brev datert 5. januar 2026.

Bakgrunn

Det fremgår av oversendelsen at det er nødvendig å oppgradere dagens damanlegg ved Ustevatn. Ombyggingen er begrenset til en 2,5 meter bred del av damanlegget som har en totallengde på 89,8 meter. Det er overløpsseksjonen i det venstre overløpet som skal rives og erstattes med en ny overløpsseksjon der tappearrangementet for minstevannføringen er inkludert.

Det står at konsesjonsspørsmålet ikke er en del av høringen. Den ble gitt ved kgl.res. 27. januar 2023, hvor det blant annet ble bestemt nye krav om slipp av minstevannføring til Usteåne. Denne konsesjonen ligger til grunn for detaljplanen.

Statsforvalterens rolle

Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, klima og miljøvern, folkehelse, barn og unges interesser, samfunnssikkerhet og gravplasser. Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre ansvarsområder blir fulgt opp i arealforvaltningen som utøves.

Vurdering

Tiltaket som skal gjennomføres har et lite omfang slik vi vurderer saken og de berørte arealene, blant annet til riggområder, er plassert langs Verpestølvegen ved anlegget, og omfatter et areal på ca. 1,5 daa. Vi har ingen spesielle merknader til dette ut fra våre interesseområder. Vi legger til grunn at området blir istandsatt etter at tiltaket er gjennomført.

E-postadresse:
sfospost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Pb 325
1502 Moss

Besøksadresse:
Moss: Vogts gate 17
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9
Oslo: Stensberggata 27

Telefon: 69 24 70 00
www.statsforvalteren.no/os
Org.nr. 974 761 319



Under anleggsarbeidet er det viktig at det unngås forurensende utslipp til vassdraget. Det er derfor viktig at det gjennomføres en miljørisikovurdering. I miljøoppfølgingsplanen som følger saken står det at dette skal utarbeides.

Miljørisikovurderingen vil danne grunnlaget for vår vurdering om det er behov for tillatelse etter forurensningsloven. Dersom anleggsarbeidene vil medføre irreversible ødeleggelser av ytre miljø, vil det alltid kreves en tillatelse etter forurensningsloven § 11. Anleggsarbeid vil også kunne kreve en tillatelse etter forurensningsloven dersom tiltaket varer utover hva som anses som midlertidig og/eller at det medfører forurensning utover hva som anses som akseptabelt. Vi viser til våre [hjemmesider](#) for mer informasjon om dette.

Vi ser at det står at alt anleggsvann og prosessvann som oppstår i forbindelse med bygge- og anleggsarbeidet skal samles opp og håndteres på en måte som hindrer forurensning av grunn, vassdrag og avløpssystem. Videre skal ikke vannet slippes direkte til terreng eller resipient uten godkjent behandling. Dette mener vi er godt utgangspunkt for å redusere forurensningsfaren.

Vi ber om å få tilsendt vedtaket i saken.

Med hilsen

Carl Henrik Jensen
fagleder
Klima- og miljøvernavdelingen

Brede Kihle
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Hol kommune
Buskerud fylkeskommune

Ålmannvegen 8
Postboks 3563

3576 HOL
3007 DRAMMEN