



KVINNHERAD
K O M M U N E

Sektor samfunnsutvikling - sektorstab

NVE

Saksbehandlar

Tlf. direkte innval

Vår ref.

Dykkar ref.

Dato

Peder Sjø Slettebø

2024/7-75

21.05.2024

Høyring - Søknad om konsesjon for regulering og uttak av vatn frå Håvikvatnet

Me viser til høyringsbrev dagsett 04.04. Kvinnherad kommune har følgjande høyringsinnspel ved Eining vatn og avlaup:

«Slik me les høyringsnotatet er dette ei regulering Bolaks AS allereie driv med. I tilfelle dei har vore nede på kote 56,1 tidlegare, så er ikkje denne reguleringa noko som påverkar drikkevassforsyninga.

Men om dei ikkje har vore nede på den koten enno, og det viser seg at det påverkar drikkevassforsyninga, må AS Bolaks gjera naudsynte tiltak for å sikra tilrenning til inntaket vårt i Brothølen.

Tiltaket vil i så tilfelle mest truleg bestå av pumpestasjon nede i Brothølen for å pumpa opp drikkevatt til stasjonen vår. Denne har berre naturleg gravitering på inntakssida frå Brothølen (Håvikvatnet)».

Med helsing

KVINNHERAD KOMMUNE

Peder Sjø Slettebø

Spesialkonsulent

Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift.

