



Erik Hoff
Jorstadlinna 62
2750 GRAN

Deres ref.	Vår ref.	Saksbehandler	Dato
	BYGG-23/00601-7	Tor Håkon Haugen	29.04.2024

76/23, Storlinna 63 - Konsesjon for Rosendals Mølle minikraftverk

Vi viser til søknad om bygging av Rosendal Mølle kraftverk. Saken ble sendt over til Gran kommune av NVE den 14.07.2023 for at kommunen skulle behandle søknaden jf. vannressursloven § 64.

Bakgrunn

Omsøkt kraftverk er tenkt plassert ved eksisterende damanlegg ved Rosendal mølle. Det er planlagt å bruke eksisterende anlegg for å etablere kraftverket. Det er planlagt å bygge for en årlig produksjon på 0,45 GWh.

Sammendrag

Gran kommune gir konsesjon for etablering av minikraftverk ved Rosendal mølle. Det påpekes at for arbeider med bygget (Rosendals mølle) må det søkes om dette til kommunen. Det må også søkes om dispensasjon fra byggeforbudssonen for hele tiltaket.

Måledata fra vassdraget bør, dersom det foreligger, legges til grunn ved fastsettelse av minstevannføring. Krav til minstevannføring på 280 l/s er fastsatt ut ifra vannføringsdata på målestasjon Jaren, NVEs metode for beregning av alminnelig lavvannføring i vassdraget, samt en arealfaktor for tilførsler fra Skjerva.

Minstevannføring må slippes gjennom fisketrappa.

Konsesjonæren plikter å legge fram for kommunen detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og kostnadsoverslag for reguleringsanleggene. Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er

godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

NVE presiserer følgende som er gjengitt under:

Den som får konsesjon, kan ikke begynne å bygge før det foreligger vedtak om konsekvensklassifisering av dam og rørgate fra NVE. Konsekvensklassen er bestemmende for sikkerhetskravene som stilles til planlegging, bygging og drift og må derfor være avklart før arbeidet med tekniske planer starter. Regelverk, retningslinjer og veiledere for klassifisering og tekniske planer for vassdragsanlegg finnes på www.nve.no. Hvis dam og/eller rør blir klassifisert (klasse 1-3), skal NVE v/seksjon for damsikkerhet følge opp denne delen av byggingen.

Dersom søkeren ikke inngår avtale med områdekonsesjonær om at områdekonsesjonæren skal bygge og drive nettilknytningen, må de søke NVE om anleggskonsesjon. Anleggskonsesjon vil gjelde for elektriske anlegg i kraftverket og fram til tilknytningspunkt i nettet. NVE vil behandle en eventuell søknad om anleggskonsesjon etter at kommunen har fattet sitt vedtak og eventuelt gitt tillatelse til kraftverket. Dersom det er behov for anleggskonsesjon for de elektriske anleggene, må slik konsesjon foreligge før byggingen kan starte.

Fra det tidspunktet anlegget settes i drift vil NVE overta ansvaret for oppfølging, og føre tilsyn med konsesjonsvilkårene knyttet til vassdragsdelen av anlegget. Eksempler på slike konsesjonsvilkår er krav om minstevannføring, driftsvannføring og krav om omløpsventil.

Tiltakshaver må sende inn et idriftsettelsesskjema til NVE, samt etablere og anvende et internkontrollsystem for anlegget jf. Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen.

Med vennlig hilsen

Tor Håkon Haugen
saksbehandler byggesak

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Vedlegg:
Storlinna 63, Oversendelsesbrev

Kopi til:

BRANDBU OG TINGELSTAD ALMENNING

STATSFORVALTEREN I INNLANDET

Landsbyen Brandbu 2020

NATURVERNFORBUNDET I INNLANDET

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) - region øst

Naturvernforbundet i Gran og Lunner

Gran jeger og fiskeforening

Brandbu og Tingelstad jeger- og fiskeforening v/Per Edvin Fjeldbu

INNLANDET FYLKESKOMMUNE

RANDSFJORDEN FISKEFORENING