

NOTAT

TIL
NVE Miljøtilsynet v/ Torben Lode

Kopi
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

SELSKAP
Glitre Nett AS

UTARBEIDET AV
Ellinor Borgi

DATO
29.12.2025


REFERANSE

110(132) kV Kystlinja delstrekning Kulia–Leire - søknad om endring av 0-belte mellom mast 50 og 51


Det henvises til vedtaket «Godkjenning av detaljplan for 110 (132) kV Kulia-Leire» referanse 202411592-25.

NVE v/ Miljøtilsynet ble i november 2025 varslet om et avvik i detaljplanen vedrørende et manglende 0-belte. Avviket ble oppdaget før anleggsarbeidet startet i det aktuelle området. Glitre Nett søker nå om endring av detaljplanen for å rette opp avviket.

Endringen gjelder i linjetraseen rett nord for Kroktjønnå, i Søgne marka, mellom mastepunkt 50 og 51. I dette området er det nå lagt inn 0-belte over store deler av forekomsten N8, og ellers at det skal utøves selektiv hogst innenfor N8. Bruk av 0-beltet skyldes hovedsakelig linjens høyde over terrenget og vegetasjon.



Figur 1: Området mellom mast 50 og 51, som går gjennom naturforekomsten N8, manglet 0-belte.



Figur 2: Området mellom mast 50 og 51, som går gjennom naturforekomsten N8, oppdatert med 0-beltet (grønn farge).

Tekstdokumentet (datert 16.12.25) er rettet i følgende kapitler markert med rødt i vedlagte dokument: 4.3.1, 6.8.1 og 7.2.2.

Den digitale kartløsningen ble oppdatert 17.11.25. Det etterpå utarbeidet en oppdatert PDF av kartet (datert 16.12.25), som også inkluderer endringer godkjent høsten 2025.

Vedlegg:

Oversiktskart endring

Detaljplan tekstdokument med endringer i rødt, datert 16.12.25

Detaljplan pdf-kart, datert 16.12.25