

Naturvernforbundet i Rana og Omegn
ved Frode Solbakken
8646 Korgen

NVE

01.03.2024

Høringsuttalelse 202008884: Vedrørende søknad om endret slukeevne Tverråga kraftverk.

Søknaden om redusert minste slukeevne betyr i praksis flere dager med minstevannføring i den delen av vannstrengen som er berørt av reguleringa. Fastsatt minstevannføring og slukeevne i kraftanlegget er to faktorer som samvirker i et regulert vassdrag. Til sammen utgjør disse en minimumsfaktor for det biologiske mangfoldet i og langs elva. Slukeevne vil særlig påvirke hvor mye av naturlig flomvariasjon som opprettholdes på den regulerte elvestrekninga. Minstevannføring og slukeevne er fastsatt etter en samlet vurdering. Etter vår vurdering må minstevannføringen også vurderes på nytt hvis slukeevnen for anlegget endres. Dette for å sikre det biologiske mangfoldet og elva som landskapselement. Hvis slukeevne endres uten å revurdere fastsatt minstevannføring, undergraves den samlede vurderingen av slukeevne og minstevannføring foretatt under den opprinnelige konsesjonsbehandlingen.

I SWECOs notat til søknaden sies det at tiltaket vil gi liten negativ effekt for det biologiske mangfoldet. Dette er vanskelig å vurdere. Her minner vi om føre-var-prinsippet i naturforvaltningen. Hvis det foreligger tvil om et tiltak, skal tvilen komme naturen til gode. Det som er enklere å vurdere, er at notatet underspiller virkningene for friluftsliv og landskap. Øvre delen av Leirskardalen utgjør et trangt landskapsrom med Tverråga som et dominerende landskapselement. Leirskardalen er den mest brukte «inngangsporten» til Okstindan og Rabothytta. Eksempelvis hadde hytta og Okstindan besøk av 9000 personer i løpet av sommerhalvåret 2021. En stor majoritet av disse dro via Leirskardalen og passerte Tverråga på vei til fjells.

Tiltaket som er foreslått vil forøvrig gi lite ny kraft. Den ekstra kraftmengden som vil bli produsert er ikke regulerbar.

Naturvernforbundet i Rana og Omegn henstiller om at søknaden om endring av slukeevne for Tverråga kraftverk avslås. Hvis søknaden innvilges, ber vi om at fastsatt minstevannføring revideres for å opprettholde biologisk mangfold og elva som landskapselement.

Mvh

Frode Solbakken, leder i Naturvernforbundet i Rana og Omegn