



Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstuen
0301 OSLO

Dato: 04.01.2021

Deres ref.: 202007604 Vår ref.: 20/33886-3

Saksbeh.: Thomas André Ruud
Org. enhet: Natur og forurensning

Arkivkode:

HØRINGSUTTALELSE FRA BYMILJØETATEN I OSLO KOMMUNE - KONSESJONSSØKNAD FOR FÅBROFOSSEN MIKROKRAFTVERK

Bymiljøetaten viser til pågående høring av søknad om konsesjon for Fåbrofossen mikrokraftverk i Lysakerelva, NVE saksnr.: 202007604.

Bymiljøetaten avgir høringsuttalelse på vegne av Oslo kommune på delegert fullmakt jf. bystyrets vedtak av 30.05.2001 sak 218, byrådets vedtak av 03.07.2001 sak 1360, og byråden for miljø og samferdsels vedtak av 01.08.2001.

Uttalelse

Bymiljøetaten viser til de rikspolitiske retningslinjene for vernede vassdrag av 1973, gitt ved kongelig resolusjon av 10. november 1994, jf. plan- og bygningsloven (PBL) av 14. juni 1985 § 17-1, første ledd. Lysakerelva er et av flere vassdrag i Oslo som ble inkludert i «Oslomarkavassdrag», og som ble vernet i forbindelse med denne resolusjonen.

Konsekvenser for naturmangfold

Bymiljøetaten anerkjenner at det omsøkte mikrokraftverket ved Fåbrofossen er planlagt som et demonstrasjonsanlegg, og at vannuttaket vil være begrenset. Uttak av vann skal ikke gjennomføres dersom vannføringen i vassdraget går under 0,9 m³/s. Videre beskrives det at arealet nedstrøms Fåbrofossen vil være vanddekt selv ved lav vannføring ned til 0,17 m³/s, slik at fossen og kulpen nedstrøms som landskapselement ikke vil endres merkbart som følge av tiltaket.

I søknaden redegjøres det for at konsekvenser for vannorganismer er vurdert til ubetydelig. Det understrekes at inntaket til kraftverket skal utformes på en slik måte at det vil sikre at fisk, både yngel og smolt av laksefisk og voksen fisk (herunder ål), ikke kan havne i turbinen. Flere varianter er presentert i søknaden og endelig løsning er ikke valgt, det er derfor utfordrende å ta endelig stilling til løsning for vanninntak.

I søknaden redegjøres det for at påvirkningene for rødlistearter knyttet til terrestrisk miljø rundt influensområdet vurderes til *noe forringet*, og konsekvensen dermed settes til *noe miljøskade*. Reduksjon i vannføring med påvirkning for arter knyttet til flom- og sprutsonen rundt fossen,

som striglekrypmose (NT), er hovedbegrunnelsen. Bymiljøetaten stiller seg bak denne vurderingen.

Status som vernet vassdrag

Bymiljøetaten oppfordrer til en grundig vurdering av eventuelle fremtidige konsekvenser for andre vernede vassdrag dersom det skulle gis konsesjon for et mikrokraftverk som omsøkt i denne saken. Etter vår vurdering er det svært viktig at vernestatusen ikke svekkes, selv om det omsøkte mikrokraftverket i denne konkrete saken kan antas å ha relativt små negative konsekvenser for natur- og vannmiljø.

Med vennlig hilsen

Signe Nyhuus
divisjonsdirektør

Terje Laskemoen
avdelingsdirektør

Kopi til: Byrådsavdeling for miljø og samferdsel