

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 07.03.2022

Vår ref.: 202115699-2

Deres ref.:

Høring-konsesjonspliktvedurdering ved oppgradering av turbiner i Kobbelv kraftverk i Sørfold kommune, Nordland

NVE har mottatt melding fra Statkraft Energi AS, datert 27.9.21, om forhåndsvurdering av konsesjonsplikt for oppgradering av turbiner i Kobbelv kraftverk. Kopi av meldingen er vedlagt.

Meldingen skal behandles etter vannressursloven § 18 og vurderes etter vannressursloven §§ 8 og 10. NVE skal på bakgrunn av meldingen vurdere om tiltaket gir skade og ulempe av slik betydning for allmenne interesser at det oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven.

Hva gjør du hvis du ønsker å uttale deg?

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk til uttalelse@nve.no. Merk e-posten med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202115699 i emnefeltet, og oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen om du representerer en virksomhet.

Frist for innsendelse, så snart som mulig og senest innen:

5.5.2022.

I tillegg kan uttalelser sendes per post til NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 Oslo. Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak.

Dersom det er problemer med å rekke høringsfristen på grunn av koronaviruset ber vi om at dere snarest kontakter saksbehandler og søker om utsatt høringsfrist. Se også informasjon om frister på våre nettsider: <https://www.nve.no/nytt-fra-nve/andre-nyhetssaker/nves-frister-gjelder-som-normalt-soknader-behandles-enkeltvis/>.

Informasjon til høringspartene

Vi ber kommunen informere om kjente allmenne interesser blir berørt av tiltaket, og eventuelle andre faktiske forhold av betydning. Eksempler på allmenne interesser er: friluftsliv, kulturminner, verdifulle naturtyper, rødlistede arter og informasjon om vilt. Eksempler på faktiske forhold av interesse er: informasjon om planstatus, eksisterende vannuttak, etc. Eksempelene er ikke uttømmende.



Vi ber Statsforvalteren og fylkeskommunen om å vurdere om kjente allmenne interesser kan bli berørt, og i tillegg vurdere tiltaket opp mot sin sektorlovgivning.

Vi ber høringspartene vurdere kunnskapsgrunnlaget i forhold til naturmangfoldloven § 8.

Beskrivelse av tiltaket

Statkraft energi AS planlegger å rehabilitere turbiner, luker og vannveier i Kobbelv kraftverk. Oppgraderingen vil føre til økt installert effekt på om lag 10 % samt en økning i maksimal driftsvannføring på 9,1 %, fra 57,5 m³/s til 62,7 m³/s.

Med hilsen

Frank Jørgensen
Seniorrådgiver

Godkjent av Carsten Stig Jensen
Seksjonssjef

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:

Nordland fylkeskommune
STATSFORVALTEREN I NORDLAND
SØRFOLD KOMMUNE

Kopimottakerliste:

STATKRAFT ENERGI AS