

Vår dato: 17.09.2024

Vår ref.: 202320355-6 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Korrigert høring av søknad om Solborg transformatorstasjon og riving av Tjensvoll transformatorstasjon og 50 kV kraftledning Tjensvoll–Ullandhaug

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad fra Lnett AS for Solborg transformatorstasjon og riving av Tjensvoll transformatorstasjon og kraftledningen Tjensvoll–Ullandhaug i Stavanger kommune i Rogaland fylke. Lnett søker også om ekspropriasjon.

Søknaden er tilgjengelig på NVEs nettsider www.nve.no/18250/A.

Ved en feil ble det sendt ut et høringsbrev med høringsfrist 28.10.2024. Riktig frist er 31.10.2024.

Høringsuttalelse kan sendes til NVE innen 31.10.2024.

Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker vi å motta synspunkter på planene og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger.

Alle som har meninger om saken, kan sende uttalelse på en av følgende måter:

- via skjema for uttalelser, som dere finner på www.nve.no/18250/A
- via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202320355 i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledningen)
- via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO

Søknaden

Lnett AS søker om å bygge, eie og drive Solborg transformatorstasjon med øvre spenningsnivå 132 kV. Lnett søker samtidig om å rive den eksisterende Tjensvoll transformatorstasjon og 50 kV-kraftledningen Tjensvoll–Ullandhaug. Den nye stasjonen nødvendiggjør også omlegging av flere eksisterende jordkabler inn/ut fra stasjonen, eventuelt også etablering av nye kabler. Den totale bygningsmassen vil bli redusert sammenlignet med eksisterende stasjon.




Lnett begrunner søknaden med at det er behov for å fornye dagens anlegg og kraftledninger mellom Tjensvoll og Ullandhaug grunnet alder og tilstand. Dagens bygg vil bli for trangt og er ikke tilrettelagt for 132 kV spenningsnivå. Dette vil utgjøre en sikkerhetsrisiko for driftspersonell. De ønsker også å tilpasse en mulig økt forbruk i fremtiden og sikre forsyningssikkerheten.

Lnett søker om konsesjon i medhold av energiloven.

Solborg transformatorstasjon vil bli plassert på eksisterende stasjonseiendom der Tjensvoll transformatorstasjon står i dag, men siden eksisterende stasjon må være operativ under byggingen er det ifølge Lnett nødvendig med en utvidelse av eiendommen (figur 1).

Lnett søker derfor også om ekspropriasjonstillatelse etter ekspropriasjonsloven for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo.



Figur 1: Oversikt over omsøkt plassering av Solborg transformatorstasjon og justering av eiendomsgrenser.



Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Sylvia P. Stolsmo
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

ROGALAND FYLKESKOMMUNE
STATSFORVALTEREN I ROGALAND
STATNETT SF
TELENOR NORGE AS
Grunneiere/rettighetshavere
Naboer/gjenboere
STAVANGER KOMMUNE
BirdLife Rogaland - Stavanger og omegn lokallag

Kopimottakerliste:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Sør
LNETT AS
LNETT AS - Børre Dybesland