

Saksnummer	AO 2235563
Kundebehandler	Håkon Morken Linde Hakon.linde@elvia.no
Sted og dato	Oslo, 08.06.2022

Green Mountain AS

Driftsmessig forsvarlig Green Mountain Enebakk

Elvia bekrefter at det er vurdert driftsmessig forsvarlig med en tilknytning på 75 MVA når Liåsen transformatorstasjon er idriftsatt. Fram til da, er det ikke tillatt med mer enn 15 MVA last fra Solbergfosslinjen.

Med vennlig hilsen
Håkon Morken Linde
nettplanlegger