



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat

Midlertidig tillatelse vannkraft, reparasjon og vedlikehold

Dato sendt: 24.09.2026 / 13:58
Avsender: 947576283-KRAFTVERKENE I ORKLA DA
Mottaker: Norges vassdrags- og energidirektorat
Referansenummer: 439682946137

Kontaktinformasjon

Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnummer
947576283

Navn
KRAFTVERKENE I ORKLA DA

E-postadresse
tek.firmapost@tronderenergi.no

Telefonnummer
73541600

Informasjon om kontaktperson

Fornavn
KJETIL

Etternavn
VÆRNES

Telefonnummer
+4795210285

E-postadresse
kjetil.vaernes@tronderenergi.no

Er kontaktperson tilknyttet et annet foretak?

Ja

Kraftverk



I listen under finner du alle kraftverk som er registrert på din virksomhet. Her skal du velge det kraftverket som er nærmest det tiltaket du nå søker om. Dersom tiltaket omfatter flere kraftverk og/eller magasiner ber vi dere gjøre rede for dette i søknadsteksten på s. 6 (Beskriv tiltaket)

Velg kraftverk som er nærmest tiltaket

422 - Svorkmo

Tidspunkt for tiltaket



Her skal du definere tidsperioden for tiltaket ditt. Av og til er det nødvendig at et tiltak gjennomføres over flere tidsperioder. Dersom dette er tilfelle, kan du legge til mer enn én tidsperiode.

Fra dato : **15.09.2026**

Til dato : **01.11.2026**

Begrunn valg av tidspunkt : **Formålet er å redusere risikoen for at laks og sjørret gyter på en høyere vannføring enn den som opprettholdes gjennom vinteren. Og dermed også redusere risikoen for tørrlegging av gytegroper.**

Fra dato : **15.09.2027**

Til dato : **01.11.2027**

Begrunn valg av tidspunkt : **Formålet er å redusere risikoen for at laks og sjørret gyter på en høyere vannføring enn den som opprettholdes gjennom vinteren. Og dermed også redusere risikoen for tørrlegging av gytegroper.**

Type fravik

Velg type fravik det søkes om

Fravik fra minstevannføring

Vedlegg

Vedlegg til søknad

Søknad videreføring av fravik til vilkår om vintervannføring i Orkla nedstrøms Bjørsetdammen - Orkland kommune.pdf

Søknadsbrev

Beskriv tiltaket

Kort sammendrag av tiltaket

Nedkjøring til vintervannføring (4 m³/s) tidligere på høsten enn fastsatt i gjeldende reglement.

Oppsummering

Kontaktinformasjon

Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnummer

947576283

Navn

KRAFTVERKENE I ORKLA DA

E-postadresse

tek.firmapost@tronderenergi.no

Telefonnummer

73541600

Informasjon om kontaktperson

Fornavn

KJETIL

Etternavn

VÆRNES

Telefonnummer

+4795210285

E-postadresse

kjetil.vaernes@tronderenergi.no

Er kontaktperson tilknyttet et annet foretak?

Ja

Organisasjonsnummer

878631072

Organisasjonsnavn

TRØNDERENERGI KRAFT AS

Kraftverk

Velg kraftverk som er nærmest tiltaket

422 - Svorkmo

Tidspunkt for tiltaket

Fra dato

15.09.2026

Til dato

01.11.2026

Begrunn valg av tidspunkt

Formålet er å redusere risikoen for at laks og sjørørret gyter på en høyere vannføring enn den som opprettholdes gjennom vinteren. Og dermed også redusere risikoen for tørrlegging av gytegroper.

Fra dato

15.09.2027

Til dato

01.11.2027

Begrunn valg av tidspunkt

Formålet er å redusere risikoen for at laks og sjørørret gyter på en høyere vannføring enn den som opprettholdes gjennom vinteren. Og dermed også redusere risikoen for tørrlegging av gytegroper.

Type fravik

Velg type fravik det søkes om

Fravik fra minstevannføring

Vedlegg

Vedlegg til søknad *

Navn

Filstørrelse



Søknad videreføring av fravik til vilkår om vinterva... .pdf

73.86 KB

Søknadsbrev

Beskriv tiltaket

Kort sammendrag av tiltaket

Nedkjøring til vintervannføring (4 m³/s) tidligere på høsten enn fastsatt i gjeldende reglement.