



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Lingalaks As

Organisasjonsnummer: 960900626

Dato: 29.01.2026

Varighet: 29.01.2076

Referanse: NVE 202513227-9

Kommune: Alver

Fylke: Vestland



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 21. november 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Lingalaks AS tillatelse til å bygge, eie og drive elektriske anlegg for å elektrifisere oppdrettsanlegget Toska Sør i Alver kommune. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge og drive og eie følgende elektriske anlegg i Alver kommune:

- En 1,6 km lang sjøkabel med nominell spenning 22 kV, tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende TXRA 1 x 3 x 25 mm².
- En transformator om bord på oppdrettsanlegget med omsetning 11/0,415 kV og ytelse 0,35 MVA.
- Nødvendig høyspenningsanlegg

Anleggene skal bygges slik det fremgår av vedlegg 1, 2 og 3 i denne konsesjonen.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen ett år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen ett år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Byggetekniske krav

Utbygger skal påse at transformatorbygget etableres i samsvar med kravene i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840), så langt disse kravene er relevante for bygget.

6. Anleggsarbeid og tilsyn

Konsesjonær skal orientere NVE, berørte kommuner, grunneiere og rettighetshavere om datoen for oppstart før anleggsarbeidet starter. Entreprenører og eventuelle underentreprenører, konsulenter og andre som planlegger og bygger anlegget på vegne av konsesjonær, skal gjøres kjent med vilkårene for anleggsarbeidet.

NVEs veileder for terrengbehandling ved bygging av energianlegg (2/2021) skal ligge til grunn ved terrenginngrep. I tillegg:

- a) Entreprenør skal gjøres kjent med dette vedtaket. Entreprenør, kommunen, grunneier, NVEs miljøtilsyn og andre rettshavere skal orienteres når anleggsarbeidet starter.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

- b) anleggsarbeidene skal gjennomføres på en så skånsom måte som mulig for å begrense påvirkningen på omkringliggende miljø. Unødvendig oppvirvling av sedimenter skal unngås.
- c) ved legging av kabel skal det benyttes fjernstyrt undervannsdrone (ROV) og tilhørende utstyr som bør dekke krav til slik fra NS-EN 16260. Marinbiologi fra et uavhengig organ skal være til stede. Ved funn av sårbare arter og naturtyper skal det etterstrebes å unngå skade på disse ved å justere kabeltraseen. Alle funn av sårbare arter og naturtyper skal kartfestes og rapporteres inn i offentlige databaser. Ved funn av fremmede arter skal det tilstrebes å unngå spredning av disse.
- d) dersom det avdekkes avvik som har medført, eller kan medføre, betydelig skade på miljøet, skal dette umiddelbart rapporteres til NVEs miljøtilsyn. Rapporteringen må også angi hvilke tiltak som har, eller vil bli iverksatt for å lukke avviket, hindre gjentakelse og avbøte mulige skader.
- e) NVE kan følge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kapittel 10. Utgifter knyttet til tilsyn dekkes av konsesjonæren.
- f) konsesjonær skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene. Istandsettingen skal være ferdig senest to år etter at anlegget eller deler av anlegget er satt i drift.
- g) anlegget skal holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til denne tillatelsen og eventuelle andre vilkår/planer.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder


Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 1: Kart over trasé for sjøkabel



Figur 1. Trasé for sjøkabel fra Kjevogen industriområde, vist med rød linje. Kilde: Lingalaks sin konsesjonssøkad.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 2: Kartutsnitt over plassering av anlegget i Vestland fylke



Figur 2. Kartutsnitt – plassering av oppdrettsanlegget i Mangersfjorden og Nordhordaland. Kilde: NVE Atlas.

Vedlegg 3: BKK sin nettstasjon



Figur 3. Eksisterende nettstasjon på Kjobogen industriområde for termivering av sjøkabel. Kilde: Lingalaks sin konsesjonssøknad.