

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)

Postboks 5091 Majorstua

0301 OSLO

Dykkar ref: 202601438-2

Vår ref: 2026/23022

Dato: 23.02.2026

Uttalelse til høring av detaljplan for miljø og landskap – ny vassveg Fausa kraftverk i Stranda kommune

Viser til høring mottatt 26.01.2026, med deres referanse 202601438-2.

Mattilsynets rolle

Mattilsynet er statlig sektormyndighet for områdene planter, helse og velferd hos fisk og dyr, mat og drikkevann. Som høringsinstans har vi i oppgave å bidra til å ivareta nasjonale og regionale interesser innenfor våre forvaltningsområder.

Mattilsynets forventninger til videre utredninger

Tiltakshaver må kartlegge om det er private vannforsyningssystem som kan bli negativt påvirket både på kort og lang sikt i planområdet. Dersom det er private vannkilder som blir berørt, må det vurderes og omtales eventuelle tiltak for å forhindre forurensning i videre planarbeid.

Tiltakshaver må ha oppdaterte kart for plassering av drikkevannsledningene for å unngå skade i anleggsfasen som kan medføre forurensning av drikkevannet.

Bakgrunn

Fausa kraftverk er et gammelt kraftverk som ligg ved Storfjorden nord for Stranda. Kraftverket har inntak i Nysetervatnet. Fra inntaket går vassvegen i tunell om lag 1060 meter til et lukehus der vassvegen går over i en kombinasjon av trerør og stålrør som ligg på bukker i dagen. Delen av vassvegen som går i dagen skal skiftes ut, sammen med blant annet bygging av nye lukehus.

Detaljplanen viser de ulike anleggsområdene og hvilke permanente og midlertidige inngrep prosjektet vil medføre. Oppstart av anleggsarbeidet er planlagt våren 2026 og vil tentativt foregå fram til oktober 2026. Konsesjonen gitt i kgl. res. 08.05.1952 og NVE sitt vedtak om fritak fra konsesjonsplikt datert 26.05.2021 ligg til grunn for denne høringen og derfor er ikke konsesjonsspørsmålet gjenstand for ny høring.

Kommunale og private vannforsyningssystem

Mattilsynet kjenner ikke til forhold som tilsier at planområdet kan komme i konflikt med nåværende eller fremtidige kommunale vannforsyningssystemer.

Mattilsynet har ingen fullstendig oversikt over private vannforsyningssystemer. Privat vannforsyning kan benytte overflatevann eller grunnvannsbrønner som råvannskilde.

Det er størst risiko for forurensende avrenning til råvannskildene ved sprenging og gravearbeid. Dette gjelder fra innledende fjerning av vegetasjon, fjerning og tilføring av masser og frem til arbeidet er ferdig. Det er derfor avgjørende å sikre at dette ikke fører til forurensning som kan påvirke vannkvaliteten negativt på kort og lang sikt.

Dersom det er avrenning fra planområdet til kilder med privat vannforsyning, kan tiltak innenfor planområdet påvirke vannkvaliteten i kildene negativt. Det er derfor viktig å kartlegge og vurdere mulige uheldige konsekvenser for private vannforsyninger som ligger i nærheten av planområdet.

I den videre planleggingen bør det kartlegges om anleggsfasen kan påføre vannforsyningene forurensende stoffer, og om det bør gjøres tiltak for å forhindre forurensning.

Drikkevannsledninger

I videre planarbeid må dere kartlegge om drikkevannsledninger til eksisterende fritidsbebyggelse kan bli berørt i anleggsfasen. Dette er for å unngå mulig skade og forurensning av drikkevannet. Det er derfor viktig at oppdaterte kart over ledningsnett er tilgjengelig for vurdering i videre planprosesser.

Plantehelse

Mattilsynet forvalter plantehelseforskriften. Mattilsynets ansvarsområde innenfor plantehelse er å forhindre spredning av planteskadegjørere som kan ha alvorlige samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Flytting av jord innebærer en risiko for spredning av planteskadegjørere og ugras. Det er viktig at anleggsvirksomhet, skjer uten at alvorlige skadegjørere spres til nye områder.

Planteskadegjørere kan spres ved flytting av jordmasser, og med rester av jord, planter og frø på maskiner og utstyr. Noen av disse kan ha store negative konsekvenser for eiendommene jorda flyttes til. Faren for å spre planteskadegjørere og ugras er størst fra dyrkamark. I sjeldne tilfeller kan det forekomme alvorlige planteskadegjørere på gjengrodde arealer, i skog og i private hager.

Kommuner, entreprenører og andre som er ansvarlige for anleggsarbeid og flytting av jord, må allerede i planleggingsfasen vurdere om aktiviteten kan innebære fare for å spre nærmere spesifiserte planteskadegjørere og ugraset floghavre. De ansvarlige må gjøre denne vurderingen før de starter arbeidet med å grave, transportere, deponere og tilføre jord til nye områder.

Mer informasjon om dette temaet:

[Hvordan unngå å spre planteskadegjørere og ugras ved anleggsarbeid og flytting av jord](#) |

[Mattilsynet](#)

Med hilsen
Mattilsynet

Marianne Løseth
seniorinspektør

Ivar Eiken
avdelingsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk / This document has been electronically approved