



Eviny Fornybar AS, Postboks 7050, 5020 Bergen

NVE Konsesjonsavdelingen (KV)

nve@nve.no

0301 OSLO

Deres ref.: 202609341-5

Vår ref.: [1051-1264738543-125398](#)

Dato: 18.06.2026

Søknad om endret tidspunkt for midlertidig senking under LRV for Piksvatnet, Voss herad, Vestland

Eviny viser til NVEs brev 28.05.2026, ref. 202609341-5, der det gis tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Piksvatnet i Eksingedalsvassdraget i Voss kommune, Vestland fylke. Tillatelsen er gitt for senking av magasinet inntil 3 meter under LRV i inntil 2 uker i perioden 01.06.2026 – 30.06.2026 for montering av nytt vannstandsmåleutstyr.

På grunn av sein avsmelting og relativt store tilsig har det ikke vært mulig å senke magasinet så raskt som omsøkt. Medvirkende årsak er begrenset tappekapasitet ut fra magasinet.

Eviny ber om at mulig senkingsperiode forlenges fram til 20. juli 2026, men fortsatt avgrenset til at magasinet senkes under LRV innenfor en periode på 2 uker.

Regulering av Piksvatnet

Naturlig vannstand	kote 958,4
Høyeste regulerte (HRV)	kote 960,0
Laveste regulerte (LRV)	kote 948,0
Reguleringshøyde	12,0 meter
Søkes senket ned mot	kote 945,0 som inntil 3,0 meter under LRV

Vennlig hilsen

Eviny Fornybar AS

Signed by:

Sonja Clinico Indrebø

adm. direktør

Signed by:

Per Vidar Halsnes
seniorrådgiver

Kopi: Statsforvalteren i Vestland, Fiskeforvaltning, sfvlpost@statsforvalteren.no
Voss herad, Klima, natur og miljø, postmottak@voss.herad.no
Voss utferdslag, voss.utferdslag@dnt.no