

Å Energi AS
Postboks 603
4606 KRISTIANSAND S

Vår dato: 15.03.2023

Vår ref.: 202218234-8 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Tillatelse til forlenget midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for inntaksmagasinet til Evenstad kraftverk i Froland kommune

I medhold av vannressursloven § 8 gir NVE tillatelse til at Å Energi AS kan avvike fra kravet i manøvreringsreglementet og senke vannstanden i inntaksmagasinet for Evenstad kraftverk med inntil én meter til kote 56,5 i perioden 15.03.2023 til 31.5.2023.

Bakgrunn

Den 27.09.2022 mottok NVE en søknad fra Agder Energi Vannkraft AS, nå Å Energi AS, hvor de ønsker å få en tillatelse til midlertidig å redusere vannstanden i inntaksmagasinet til Evenstad kraftverk med inntil én meter. Bakgrunnen for søknaden er HMS-hensyn i det pågående forsterkningsprosjektet på dammen. Perioden tillatelsen søkes for er 04.10.2022 til 15.03.2023. NVE gav den 04.10.2022 tillatelse til fraviket.

Søknaden

Den 03.03.2023 mottok NVE en ny søknad fra Å Energi AS om forlengelse av perioden for redusert vannstand. Årsaken til dette behovet var forsinkelser i det planlagte arbeidet som følge av gjentatte flommer i fjor høst og forsinket oppstart for entreprenører. Foruten januar, er den opprinnelige tillatelsen brukt fra starten av november til 3. mars. Å Energi opplyser at den totale perioden ikke vil bli lengre, men bare forskjøvet i tid. De vurderer at tiltaket og konsekvensene er likt som i den opprinnelige søknaden.

Siden perioden går ut i smoltutvandringsperioden bad NVE søker om en kommentar om hvorvidt tiltaket vil påvirke den. Svein Haugland, fagsjef miljø i Å Energi, opplyste i epost av 06.03.2023 om at det kun er vannstanden i inntaksmagasinet til Evenstad kraftverk som blir lavere, vannføringen forbi blir «normal». Videre:

«Det er vannslipp fra Nelaug og totaltilsig nedstrøms Nelaug som avgjør vannføringen ved Rygene kraftstasjon. Jeg kan ikke se at det er noen fare eller sannsynlighet for at endring av vannstand på Evenstad har noen betydning for vannføring ved Rygene.



Tiltak for å få smolt trygt forbi Rygene kraftstasjon gjennomføres som vanlig, under forutsetning av at Rygene kraftstasjon kan driftes som normalt.»

Begrenset høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har hatt saken på en begrenset høring til kommunen, Statsforvalteren, fylkeskommunen og Nedre Nidelva elveeierlag, og mener den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Det kom en uttalelse: **Agder fylkeskommune** uttalte (07.03.2023) at de ikke hadde merknader til saken.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 tredje ledd når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Det omsøkte tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Evenstad kraftverk fikk konsesjon i kgl.res. av 14.11.1980. Det er ikke fastsatt reguleringsgrenser i konsesjonen, men ifølge vilkår nr. 1 skal «*vannstandsvariasjonene i inntaksmagasinet begrenses til nøyaktigheten av reguleringsorganene*». Søker opplyser at normal vannstand i inntaksmagasinet er kote 57,5.

Anadrom strekning i Nidelva går opp til Evenstad kraftverk. Smoltutvandringsperioden nærmer seg. Det er viktig at det ikke blir gjort tiltak i vassdraget som forsinkes eller gjør utvandringen av smolt mindre synkron. Siden vannføringen ikke påvirkes, og Rygene kraftverk driftes som normalt i denne perioden, vurderer NVE at konsekvensene av tiltaket nedstrøms inntaksdammen til Evenstad kraftverk vil være små. NVE vurderer at tiltaket vil ha minimal påvirkning på anadrom strekning og den forestående smoltutvandringen.

NVE merker seg at høringspartene ikke har innvendinger mot tiltaket.

Vi viser for øvrig til våre vurderinger i vedtak av 04.10.2022 ([se her](#)).

Naturmangfoldloven § 7 slår fast at prinsippene i loven §§ 8 til 12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet. NVE vurderer kunnskapsgrunnlaget som tilfredsstillende ut ifra omfanget av det omsøkte tiltaket. Erfaringene fra de tidligere periodene av forsterkningsprosjektet gjør at «føre-var-prinsippet» i § 9 ikke vurderes som relevant i denne saken. Det samme gjelder paragrafene 10 til 12. Her foreligger det også viktige samfunnsinteresser i at dammen får de nødvendige forsterkninger, jf. også loven § 14.

Det er NVEs vurdering at den omsøkte senkingen av inntaksmagasinet til Evenstad ikke vil føre til noen større nevneverdige ulemper for kjente allmenne interesser. I medhold av vannressursloven § 8 gir NVE tillatelse til at Å Energi AS kan avvike fra kravet i manøvreringsreglementet og senke vannstanden i inntaksmagasinet for



Evenstad kraftverk med inntil én meter til kote 56,5 i perioden 15.03.2023 til 31.5.2023.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannføring- og vannstandsendringer skal skje gradvis for å unngå unødvendig stranding av fisk.
- Minstevannføringskravet skal overholdes i hele perioden for avviket.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden fraviker manøvreringsreglementet. Dette skal kunne fremlegges for NVE på forespørsel.
- Perioden med avvik fra manøvreringsreglementet må gjøres så kort som mulig. Oppfylning i tråd med manøvreringsreglementet skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Nedtappingen skal kunngjøres én gang lokalt og i tillegg annonseres på relevante nettsider (for eksempel selskapets hjemmeside og på sosiale medier). Om mulig, skal dette skje i god tid før tiltaket gjennomføres. Det bes videre om at kommunen kontaktes for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunens nettsider.
- Influensområdet skal inspiseres for å samle opp ev. fisk som havner i avstengte kulper.
- Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelsene gitt i loven eller i medhold av loven, plikter konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. NVE kan fastsette tvangsmulkt ved overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre bestemmelser med hjemmel i lov.
- NVE forutsetter at Å Energi AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Om klage og klagerett

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven sine bestemmelser. Se siste side for informasjon om klageadgang.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner



Mottakerliste:

Å Energi AS

Kopimottakerliste:

Froland kommune

STATSFORVALTEREN I AGDER

TBMV - Seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg - Mari Hegg Gundersen

AGDER FYLKESKOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.