



Innsendt: 11.04.2025 15:52

Ref.nr: LVLLDH

NVE

Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo
Hjemmeside: <https://www.nve.no>

Midlertidig tillatelse vannkraft

Kontaktinformasjon for virksomhet	
Organisasjonsnummer 878631072	Foretaksnavn TRØNDERENERGI KRAFT AS
Foretakets telefonnummer	Foretakets e-postadresse tek.firmapost@tronderenergi.no
Kontaktperson ANDERS BRÅTEN	
Telefon 93634875	E-post anders.braten@aneo.com
Er kontaktperson tilknyttet et annet foretak, legg inn organisasjonsnummer.	
Organisasjonsnummer kontaktperson	Foretaksnavn kontaktperson

Kraftverk
Velg kraftverk som er nærmest tiltaket ☐ Velg et kraftverk ☒ Brattset

Detaljer om kraftverket
Informasjonen her er hentet ut fra NVEs konsesjonsdatabase. Se over at informasjonen stemmer.
Kraftverksnavn Brattset
Fylke Trøndelag
Kommune Rennebu
Nedborsfelt Orkla
Maksimal kraftverksytelse (MW) 80,0000

Tidspunkt for tiltaket	
Her skal du definere tidsperioden for tiltaket ditt. Av og til er det nødvendig at et tiltak gjennomføres over flere tidsperioder. Dersom dette er tilfelle, kan du legge til mer enn én tidsperiode ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3	
1. Tidspunkt	
Fra dato 01.06.2025	Til dato 30.06.2025
1. Begrunn valg for tidspunkt Liten sannsynlighet for overløp og vårflommen er antatt over.	

Type fravik

Velg type fravik det søkes om

- ☐ Tapping under LRV
☐ Fylling over HRV
☒ Fravik fra minstevannføring
☐ Annet

Vedlegg

Hoved vedlegg(Pdf)

Soknad om midlertidig fravik - Storfossdammen_ Brattset kraftverk - Tynset kommune.PDF

For andre vedlegg

Beskriv tiltaket

Kort sammendrag av tiltaket

Grunnen til fraviket er at TEK skal rehabilitere og forsterke Storfossdammen. Dette er krav som er hjemlet i damsikkerhetsforskriften. For å kunne utarbeide et tilstrekkelig detaljert grunnlag for planlegging av arbeidene skal nedstrøms side av dammen skannes, måles inn og befares. For å få til dette må vannspeilet nedstrøms dammen pumpes tomt og holdes slik til skanningen er gjennomført.

Fraviksperioden det søkes om er en sammenhengende periode på opptil 7 dager i løpet av perioden fra og med 01.06.2025 til og med 30.06.2025. Konkret vil fraviket innebære at det ikke slippes av minstevannføring i Orkla fra Storfossdammen.

TrønderEnergi Kraft AS (TEK) søker med dette, på vegne av «Kraftverkene i Orkla DA», om å få lov til å midlertidig fravike fra «Manøvreringsreglement for regulering av Orkla og Grana», endret ved kgl. res. 23.06.2020.