

Manøvreringsreglement

for regulering og utbygging av Svelgen I og II i Bremanger kommune, Vestland (fastsatt ved kgl.res. dato)

Erstatter tidligere reglement gitt for regulering av Svelgenvassdraget gitt ved Kronprinsregentens resolusjon av 16. mars 1956, overføring av Nipevatn til Svelgenvassdraget tildelt ved Kronprinsregentens resolusjon av 6. juli 1957 (endret ved kgl.res. 20. desember 1957), regulering av Langevatn gitt i kgl.res. 13. mai 1966 og regulering og overføring av Vingevatn og Nibbevatn gitt i kgl.res. 8. juni 1967.

1.

Reguleringer

Magasin	Naturlig vannst. kote	Reg.grenser		Oppd. m	Senkn. m	Reg. høyde m
		Øvre kote	Nedre kote			
Vingevatn	421,35	427,85	403,85			24,00
Nibbevatn	400,64	401,14	397,64		3,50	
Sørdalsvatn	271,38	271,38	262,38			9,00
Svelgsvatn	225,11	231,61	216,11			15,50
Langevatn/Vatn11	821,71	824,71	801,71		23,00	
Hjelmevatn	476,86	496,86	461,69			35,17

Høydene refererer seg til Kartverkets høydesystem NN 2000.

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Overføringer

Avløpene fra Vingevatn og Nibbevatns med oppgitte nedbørfelter henholdsvis 5,5 km² og 1,8 km², føres gjennom Langevatn til Svelgenvassdraget.

Avløpet fra Langevatnet (SK 369,58) i Myklebustvassdraget, oppgitt felt 3,1 km², føres over til Svelgenvassdraget.

Avløpet fra Langevatn/Vatn 11 i Førdevassdraget – nedbørfeltet er oppgitt til 2,24 km² – blir overført til Hjelmevatn i Svelgenvassdraget.

2.

Ved manøvreringen skal det tas for øye at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinene og overføringsstedene så vidt mulig ikke økes.

Alle vannføringsendringer skal skje gradvis.

Forøvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers behov.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det skal føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Konesjonæren skal etter vedtak fra NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige for å ivareta det offentliges interesser, og gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten

4.

Viser det seg at vilkår om vannslipp og vannstandsendringer medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan det gjøres nødvendige endringer i reglementet. Dette kan skje uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet.