



NVE

STATKRAFT ENERGI AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

Vår dato: 31.07.2025

Vår ref.: 202515003-5 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til midlertidig tapping under LRV ved dam Reinforsen i Ranavassdraget i Rana kommune, Nordland fylke

Vi viser til søknad av 08.07.2025 om tillatelse til å tappe under LRV ved dam Reinforsen. Først i brevet finner du NVEs vedtak med tilhørende vilkår. Deretter kan du lese om tiltaket og NVEs begrunnelse for vedtaket.

NVEs vedtak

NVE gir tillatelse til at Statkraft kan tappe inntil 20 cm under LRV (kote 41) oppstrøms dam Reinforsen i perioden 04.08.2025-30.09.2025.

Vedtaket er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

NVE stiller følgende vilkår

- Kravet til minstevannføring skal overholdes.
- Alle vannstands-/vannføringsendringer skal skje gradvis slik at stranding av fisk og andre vannlevende organismer minimeres eller unngås så langt det er mulig.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV. Det skal meldes fra til NVE når tiltaket er gjennomført.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylging til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Berørte parter skal kontaktes direkte for å bli informert om tiltaket. Informasjon om tiltaket skal i tillegg publiseres på relevante nettsider, som selskapets hjemmeside og sosiale medier. Vi ber om at Statkraft kontakter kommunen for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunens nettsider.
- NVE forutsetter at Statkraft har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Mulighet til å klage

Vedtaket kan klages på. Se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Om søknaden

I gjeldende manøvreringsreglement av 12.05.1961 er HRV for magasinet Langvatn og ved dam Reinforsen på kote 43,7. LRV er på kote 41. I perioden fra 15.09-20.05 slippes lavvannføringen inntil 10 m³/s forbi dam Reinforsen. I sommersesongen fra 21.5-14.9 slippes minst 20 m³/s.

Statkraft planlegger vedlikehold av dam Reinforsen, som vil bestå av rehabilitering av føring og bunnstokk til bjelkestengsel. Dette vil kreve ca. 14 dager med lav vannstand, og de søker om tillatelse til å gå inntil 20 cm under LRV i perioden 04.08.2025-30.09.2025. Statkraft opplyser om at de vil forsøke å unngå å gå under LRV, men søker allikevel tillatelse som et risikoreduserende tiltak, da vannstanden må holdes under kote 41,3, og at det da vil være utfordrende å regulere vannstanden presist. De søker derfor om tillatelse til å kortvarig kunne gå inntil 20 cm under LRV oppstrøms dam Reinforsen. I søknaden opplyses det at Langvatn vil ligge med en vannstand på 41.5. Statkraft opplyser i telefonsamtale 09.07.2025 til NVE at kravene til vannslipp forbi dam Reinforsen vil opprettholdes gjennom tiltaksperioden.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har sendt søknaden på høring til lokale myndigheter og reinbeitedistriktene Hestmannen/Strandtindene og Ildgruben for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Rana kommune uttaler i e-post av 21.07.2025:

Rana kommune er usikker på om dette vil gi innvirkninger nedstrøms dam Reinforsen. Med denne usikkerheten velger vi likevel en tilbakemelding på at Rana kommune ikke har innvendinger. Så forutsette vi at Statsforvalteren ev. vurderer dette nærmere.

Statsforvalteren i Nordland uttaler i e-post av 30.07.2025:

Etter det opplyste vil nødvendig vedlikehold av dam Reinforsen i form av rehabilitering av føring og bunnstokk til bjelkestengsel kreve senking av vannstanden i ca. 14 dager innenfor perioden 4. august til 30. september inneværende år. Statkraft søker om tillatelse til å gå inntil 20 cm under LRV (kote 41) oppstrøms Reinforsen. Statkraft har opplyst overfor NVE at minstevannføringen nedstrøms dammen vil bli opprettholdt under hele tiltaksperioden, og vi er dermed enig i NVEs vurdering at konsekvensene nedstrøms dam Reinforsen vil være å anse som små. Konsekvensgraden, og da først og fremst risikoen for stranding av fisk og bunndyr med lav mobilitet, vil slik vi vurderer det i stor grad være avhengig av hvor stor endringene i vannstanden i elva blir og hvor hurtig denne vannstandsendringen skjer.

En vanstandssenking under LRV oppstrøms Reinforsen vil kunne påvirke fiskehabitat og andre bunndyr i vassdraget oppstrøms demningen. Denne virkningen er imidlertid relativt kortvarig. Dette sammenholdt med en forholdsvis beskjeden senking på inntil 20 cm under LRV og dermed en begrenset tørrlagt sone, gjør at virkningen vurderes til å være lav. Vi anmoder like fullt om at nedtappingsperioden gjøres så kort som overhodet mulig.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Nordland fylkeskommune uttaler i e-post av 21.07.2025:

Det vises til høring av søknad om midlertidig tillatelse til senking under LRV, dam Reinforsen. Nordland fylkeskommune har ingen kommentarer til høringen.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til å fravike et manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Statkraft planlegger å gjennomføre tiltaket innenfor manøvreringsreglementets bestemmelser. De søker allikevel om tillatelse til å fravike LRV som et risikoreduserende tiltak, da presis regulering av vannstand rett oppstrøms dam Reinforsen vil bli utfordrende når vannstanden ligger under kote 41,3. Det kan derfor potensielt forekomme kortvarige vannstander på inntil 20 cm under LRV (kote 41). NVE legger til grunn at tiltaket i stor grad kan gjennomføres innenfor konsesjonens rammer, men at det kan bli nødvendig med midlertidige episoder med vannstand under LRV.

Langvassåga renner mellom Langvatn og dam Reinforsen. Oppdemningen ved Reinforsen har ført til at Langvassåga mellom Langvatn og dam Reinforsen er blitt en del av magasinet, og når Langvatn tappes under HRV snus strømetningen til å lede vann fra Ranelva og Langvassåga inn i Langvatn. Ved lav vannstand vil det være begrenset med vannsig fra Langvatn mot dam Reinforsen, og vannstanden i Langvatn vil ligge på om lag kote 41,5.

Rana kommune skriver at de er usikre på hvordan tiltaket vil påvirke situasjonen nedstrøms Reinforsen. Dette er ikke beskrevet i søknaden, og kommunen ber Statsforvalteren ta stilling til dette. NVE har i telefonsamtale med Statkraft den 09.07.2025 avklart at minstevannføringskravet på 10 m³/s i perioden 15.9-20.5 og 20 m³/s resten av året vil overholdes i tiltaksperioden, og vurderer med dette at tiltaket ikke vil få nevneverdige konsekvenser nedstrøms dam Reinforsen. Statsforvalteren er enig i NVEs vurdering om at konsekvensene vil være små nedstrøms dam Reinforsen.

NVE konstaterer at vannstanden i Langvatn blir liggende innenfor konsesjonens rammer, og at det kun søkes tillatelse til å gå under LRV rett oppstrøms dam Reinforsen. Statsforvalteren skriver at en vannstandssenkning oppstrøms Reinforsen vil kunne påvirke fiskehabitat og andre bunndyr i vassdraget, men at virkningen vurderes til å være lav da tiltaket er relativt kortvarig, og senkningen på inntil 20 cm er beskjeden. NVE kan ikke se at en begrenset senkning av vannstanden ved dam Reinforsen vil være til stor ulempe for naturverdier eller andre allmenne og private interesser, utover det som er vanlig praksis ved reguleringen.

Søknaden er slik Statkraft beskriver det å betrakte som et risikoreduserende tiltak, og de vil forsøke å unngå at vannstanden kommer under LRV. Når vannstanden i Langvatn blir liggende på kote 41,5 kan ikke NVE se at tiltaket vil få nevneverdige konsekvenser for miljø eller samfunn.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og nødvendig for vedlikehold av dammen. Konsesjonæren skal sørge for at arbeidene utføres så effektivt og skånsomt som mulig, og uten ugrunnede opphold. Kravene til vannslipp



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

forbi dam Reinforsen skal opprettholdes i hele tiltaksperioden. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

NVEs oppsummering og konklusjon

NVE gir tillatelse etter vannressursloven § 8 til at Statkraft Energi AS kan senke vannstanden inntil 20 cm under LRV oppstrøms dam Reinforsen i perioden 04.08.2025-30.09.2025.

Med hilsen

Ylva Bencze Rørå
fagleder

Bendik Kjefferud Erdal
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

STATKRAFT ENERGI AS

Kopimottakerliste:

STATSFORVALTEREN I NORDLAND
Nordland fylkeskommune
RANA KOMMUNE
STATKRAFT ENERGI AS - Tore Bjørnå-Hårvik

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.