

SKS PRODUKSJON AS
Postboks 606
8205 FAUSKE

Vår dato: 29.03.2023
Vår ref.: 202302985-4 Oppgis ved henvendelse
Deres ref.:

Saksbehandler
George Nicholas Nelson
genn@nve.no

NVE gir tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Sokumvatn, Gildeskål kommune

Vi viser til søknad av 08.02.2023 fra SKS Produksjon AS om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Sokumvatn, Forsåvassdraget i Gildeskål kommune.

Om søknaden

SKS Produksjon sin søknad lyder som følger:

I forbindelse med myndighetspålagt revurdering av vassdragsanleggene tilhørende Sundsfjord kraftverk har vi avdekket forhold i vannveien som må utbedres for at inspeksjonen av anleggene skal la seg gjennomføre. Utbedringen innebærer plombering av et forbitappingsrør ved inntaket i Sokumvatnet som i dag ikke lar seg stenge. Stenging av forbitappingsrøret er helt nødvendig for å gjennomføre inspeksjonen av inntaksluka. For å få utbedret forholdene er vi avhengige av å senke vannstanden i Sokumvatnet ned til kote 289,4, tilsvarende 9,7 meter under LRV. I henhold til reglement meddelt ved kong.res. av 4. desember 1959 er Sokumvatnet regulert mellom kote 331,30 og kote 299,10.

Planen for nedtappingen er at Sokumvatnet når LRV på kote 299,10 1. april og at magasinet tappes videre ned til kote 297,5 fram mot 15. april. Kote 297,5 er den laveste vannstanden det er mulig å oppnå i store deler av magasinet. Foran inntaket er det et lite areal som vil tappes ned til kote 289,4, som tilsvarer bunnstokken på inntaksluka. Hvordan vannstandene fordeler seg i magasinet er vist på vedlagte kart.

Den planlagte nedtappingen vil gi en reduksjon i vanndekt areal i forhold til LRV på ca. 3%. Den delen av magasinet som ligger nord for inntaket lar seg ikke tappe ned til LRV og vil ikke bli berørt av tiltaket. Når utbedringsarbeidet er gjennomført vil magasinet bli fylt opp ved at overføringen fra Arstaddalen åpnes. Vi vurderer at det omsøkte tiltaket ikke vil ha noen nevneverdig negativ konsekvens for miljøet eller vannlevende organismer.

Med bakgrunn ovenstående søker SKS Produksjon AS om tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet for Sokumvatnet og senke magasinet under LRV i perioden fra 1. april til 15. mai.



Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter og Saltfjellet reinbeitedistrikt for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

NVE har mottatt to uttalelser.

Gildeskål kommune skriver i brev av 18.03.2023 at tiltaket vil skje i et begrenset tidsrom, og at reindriftsnæringen har fått saken på høring. Kommunen har ingen øvrige merknader.

Nordland fylkeskommune opplyser i brev av 24.03.2023 at de ikke har merknader til søknaden.

NVEs vurdering

SKL Produksjon fikk ved kgl.res av 04.07.1958 konsesjon til erverv og regulering av Forsåga og regulering og overføring av Sundsfjordelv, senere endret ved kgl.res. av 04.12.1959. I henhold til det fastsatte manøvreringsreglementet er høyeste regulerte vannstand (HRV) og laveste regulerte vannstand (LRV) for Sokumvatn henholdsvis kote 331,30 og 299,1.

SKS Produksjon skal foreta inspeksjon og utbedringer av vassdragsanleggene til Sundsfjord kraftverk. For å gjennomføre inspeksjon av inntaksluka i Sokumvatn må forbitappingsrøret ved inntaket plomberes. I følge SKS Produksjon krever dette arbeidet at vannstanden på et lite areal foran inntaket senkes til kote 289,4. Etter planen vil det meste av vannstanden i øvrige deler av magasinet være senket til kote 297,5. Vanndekt areal i magasinet vil bli redusert med 3% sammenlignet med tilstanden ved LRV.

Regulanten søker om fravik fra kravet til LRV i perioden 01.04.2023 – 15.05.2023.

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

SKS Produksjon fikk midlertidig tillatelse til senking av Sokumvatn under LRV i 2001 og 2006. I likhet med inneværende sak, hadde ingen av høringspartene noen innvendinger mot at Sokumvatn ble senket under LRV for en begrenset periode.

NVE har gjort søk i Artskart, og vi har ikke funnet noen miljøverdier i magasinet som er spesielt viktig.

På bakgrunn av saksopplysningene som foreligger, og ved å ta hensyn til gitte vilkår, kan ikke NVE se at senking av Sokumvatn under LRV vil være til nevneverdig skade for kjente allmenne interesser, eller de økologiske forholdene i vassdraget.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og at det er nødvendig for å inspisere og utbedre vassdragsanleggene til Sundsfjord kraftverk. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.



Konklusjon

NVE gir tillatelse til at SKS Produksjon kan senke Sokumvatn ned til kote 289,4 i perioden 01.04.2023 – 15.05.2023.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannstandsendringer skal skje med myke overganger.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV.
- Området foran inntaket med vannstand ned til kote 289,4 skal ikke være større enn det som er nødvendig for å gjennomføre utbedring og inspeksjon ved inntaksluka. Øvrige deler av Sokumvatn skal så langt som mulig ikke senkes under kote 297,5.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- SKS produksjon skal informere allmennheten om fraviket gjennom skilting ved tiltaksområdet, og på relevante nettsider.
- Instrumentering for registrering av vannstand inntil 0,5 m under LRV skal etableres samtidig med at magasinet likevel er nedtappet, dersom slikt utstyr ikke allerede er etablert. Se punkt 4.5 i retningslinjer av 20.06.2016 for registrering av vannstand i reguleringsmagasin.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

SKS PRODUKSJON AS

Kopimottakerliste:

STATSFORVALTEREN I NORDLAND
Nordland fylkeskommune



SKS PRODUKSJON AS - Christoffer Aalerud

GILDESKÅL KOMMUNE

Saltfjellet reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 24, Nordland



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	<p>Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.</p> <p>Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket</p>
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	<p>Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.</p>
Hva skal med i klagen?	<p>Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skrive hvilket vedtak du klager på.• Skrive hvilket resultat du ønsker.• Opplyse om du klager innenfor fristen.• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. <p>I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.</p>
Du kan få se dokumentene i saken	<p>Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.</p>
Vilkår for å gå til domstolene	<p>Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.</p>
Sakskostnader	<p>Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.</p>
Hvem kan klage på vedtaket?	<p>Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.</p>
Hvor skal du sende klagen?	<p>Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no.</p> <p>NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.</p>

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.