

Innspill til søknad 201205398-23

Som grunneier til Storelva ønsker jeg å komme med et innspill til SalMar Settefisk AS sin søknad om bygging av ny inntaksdam lenger opp i vassdraget.

Med min anleggserfaring, og kjennskap til området, ønsker jeg med dette å presentere et alternativ til ny demning. Etter min vurdering vil den være mer skånsom for naturen og mye enklere å gjennomføre. Samtidig vil den på en god måte ivareta vann mengden innenfor nedslagsfeltet.

Min løsning vil være å tette eksisterende dam med stedlige morenemasser som sorteres i ulike fraksjoner ved hjelp av gravemaskin. Oppstrøms ville jeg nok ha satset på geomembran til tetting fordi vi ikke kjenner massene før de er sortert. Tettehøyde/terskelhøyde vil jeg ha satt lik høyde på mur i eksisterende dam. Dette betyr at tettearbeidet vil foregå under dagens terrengnivå. Det jeg i mine betraktninger for området har foreslått om styring av «normal flomvannføring» og tildekking med jord skulle ha vært utført den gang dammen var bygd, og må derfor sees på som en slutføring av dette prosjektet.

Jeg mener bestemt at SalMar Settefisk AS bør trekke sin søknad om ny dam, og heller vedlikeholde eksisterende, og samtidig slutføre arbeidet rundt dammen.

Etter min vurdering vil mitt forslag gi en rekke fordeler som:

- En slipper å gjøre noen nye inngrep i urørt natur.
- Damstedet kan tørrlegges i anleggsperioden, slik at en får spettersket og spylt fjellet under dammens tettesone.
- En vil ikke forstyrre produksjonsvannet til settefiskanlegget under anleggsperioden.
- Bevarer hele nedslagsfeltet ved at en beholder vannet i bekken fra Blomholdthøgda, som ellers ville ha gått tapt ved ny dam.
- Samtidig vil det være enkelt å sikre vannføringen til Storelva gjennom kanal/rør, eventuelt med måleutstyr.
- En trenger ingen ny anleggsvei fordi en slipper unna en betydelig anleggstrafikk med maskiner og materialer.
- Kort byggetid. Enkel jobb, og langt rimeligere.

Dammens plassering vil være innenfor den stiplede linjen på vedlagte foto med «feste» i fjell på begge ender. Terskel/overløp vil være innenfor stiplede linjer på samme foto.

Mitt håp er at NVE og SalMar Settefisk AS på grunnlag av ovenstående vil vurdere mitt forslag som et alternativ.

Begge parter mottar dette innspill likelydende.

Med vennlig hilsen

Ragnar Svendsen

Tlf. 4725 0775.