

NVEs forslag til

Manøvreringsreglement

**for regulering av Seljordsvatn i Seljord og Midt-Telemark kommuner,
Telemark fylke**

(Fastsatt ved kgl.res. (dato). Erstatte tidligere reglement gitt ved ministerpresidentens vedtak av 19.05.1944, bekreftet ved kgl.res. 20.07.1945)

1.

Reguleringer

Magasin	Naturlig vannstand kote	Reguleringsgrenser		Oppdemning m	Senkning m	Reguleringshøyde m
		Øvre kote	Nedre kote			
Seljordsvatn	116,16		115,66		0,5	

Høydene refererer seg til Kartverkets høydesystem (NN 2000).

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

2.

Ved manøvreringen skal det tas for øye at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinene og overføringsstedene så vidt mulig ikke økes.

Når vannstanden ved luka i Seljordsvatn er over kote 116,45 i perioden 1. mai til 30. september skal luka stå åpen.

Det skal slippes minstevannføring fra Seljordsvatn på 4,5 m³/s målt ved Hagadrag hydrologiske målestasjon (stasjon 16.51.0). Under lavvannsperioder på sommeren, når magasinet i Seljordsvatn i tillegg er oppbrukt, reduseres kravet til minstevannføring til 4,0 m³/s, fram til vannføringen fra Seljordsvatn naturlig blir høyere uten tilførsel fra Sundsbarmreguleringen.

Hvis magasinet i Seljordsvatn er på laveste regulerte vannstand, kan det bli nødvendig å tilføre vann fra Sundsbarmreguleringen for å opprettholde minstevannføringen ut av Seljordsvatn. Dette er fastsatt i manøvreringsreglementet for Sundsbarmreguleringen.

Forøvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers behov.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det skal føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Konesjonæren skal etter vedtak fra NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige for å ivareta det offentlige interesser, og gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten.

4.

Viser det seg at vilkår om vannslipp og vannstandsendringer medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan det gjøres nødvendige endringer i reglementet. Dette kan skje uten

erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Energidepartementet.