

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Deres ref: 202319538-2
Vår ref: 2024/238840
Dato: 22.10.2024

Uttalelse til søknad om vannuttak fra Løkvikdalselva og Storelva - Berlevåg kommune i Finnmark

Viser til brev av 12.09.2024 angående høring av søknad om vannuttak fra Løkvikdalselva og Storelva i Berlevåg kommune.

Mattilsynet er høringsinstans i plansaker og skal bidra til at nasjonale og regionale interesser innenfor områdene drikkevann, plantehelse, fiskehelse/fiskevelferd og dyrehelse/dyrevelferd blir ivaretatt. I denne saken uttaler vi oss i forhold til fagområde drikkevann.

Berlevåg kommune søker om tillatelse til uttak av vann fra Løkvikdalselva på inntil 50 l/s (dagens uttak: 17 l/s) og regulering av Løkvikdammen på inntil 6 m. Det planlegges ingen fysiske tiltak på dammen. Det søkes om et supplerende vannuttak fra Storelva på inntil 50 l/s. Søknaden medfører ikke bygging av ny infrastruktur.

Løkvikdalselva er i dag hovedkilde til Berlevåg vannverk. Kommunen planlegger å benytte vannverket som vannkilde for Berlevåg industripark hvor det er planer om å etablere et settefiskanlegg og hydrogen/ammoniakk-fabrikk. Storelva er reservevannkilde for Berlevåg vannverk og benyttes i tørkeperioder når det ikke er kapasitet nok i Løkvikdalselva. Det vil si at det forventes økt uttak til drikkevann i tørkeperioder på inntil 6 måneder hvert 4-5. år.

Mattilsynet har følgende merknader:

- Leveringssikkerheten (nok og trygt drikkevann til enhver tid) sikres til dagens og nye abonnenter ved Berlevåg vannverk gjennom økt uttak, ved at beregnet kapasitet fra kildene er tilstrekkelig til dagens og fremtidig forbruk. Uttak av vann til settefiskanlegg må ikke påvirke leveringssikkerheten til vannverkets abonnenter.
- Flytting av inntak i Storelva gjennomføres i samsvar med dokumentet «Innsigelse til flytting av tredje byggetrinn av hensyn til drikkevannet i Berlevåg regnes som etterkommet», datert 16.04.2024, slik at vindkraftverk i minst mulig grad berører nedslagsfeltet til reservevannskilden. Jamfør sak om flytting av planområde for tredje byggetrinn av Raggovidda vindkraftverk (NVEs referanse: 200707841-136, vår referanse: 2022/258937. Sitat fra dokumentet:

«Med bakgrunn i over det nevnte vil Mattilsynet regne innsigelsen som imøtekommet med følgende forutsetninger i konsesjonen:

- *Alle vindturbiner i nordlige alternativ trekkes ut av nedbørsfelt til Løvikdalselva jf. kart i tilleggsutredningen.*
 - *Vanninntaket for reservevannforsyningen flyttes oppstrøms Storelvas samløp med Vedalselva (minimum ca. 200 meter). Nedbørsfeltet til Vedalselva vil da ikke være med i reservevannforsyningen. Det vil da kun være igjen tre vindturbiner i nedbørsfeltet til reservevannskilden. Disse ligger i tillegg langt ute i nedslagsfeltet. Dette forutsetter selvsagt at vannkvaliteten i elven er god nok til enkel rensing og UV behandling, samt at det er nok vann til å opprettholde leveringssikkerheten til Berlevåg.*
 - *At Mattilsynet involveres i arbeidet med MTA for utbyggingen for å sikre drikkevannsinteressene i utbyggingsfasen.»*
- Vi minner om at nytt vannforsyningssystem og større endringer av eksisterende vannforsyningssystem skal plangodkjennes av Mattilsynet før oppstart av bygging, jf. forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) § 18.

Dersom merknadene blir tatt til følge har Mattilsynet ingen innvendinger til økt vannuttak i Løvikdalselva og Storelva.

Med hilsen

May-Tove Iversen
seksjonssjef, avd Finnmark

May-Tove Iversen
seksjonssjef

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:
BERLEVÅG KOMMUNE