

Fra: Hisdal, John-Olav [John-Olav.Hisdal@fmho.no]
Sendt: 30. januar 2008 13:51
Til: Haugen Kristin
Emne: Leiro kraftverk i Sysendalen, Eidfjord kommune

Hei

Denne saken tar vi bare på e-post.

Å installere turbin og generator i inngangstunnelen til ventilkammeret som omsøkt, synes å være uproblematisk for miljøet og de allmenne interesser. Å bli kvitt 300m³ sprengstein i dette utbyggingsområdet bør også være uproblematisk. Hovedtransformatoren kan kanskje gi kanskje støy som vil kunne vær plagsom for hyttene i nærheten?

Når konsesjon ev blir gitt ønsker vi å få gjenpart av denne.

Mvh

John Olav Hisdal

e-post: john-olav.hisdal@fmho.no