



NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT
(NVE)

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon

Ole Christian Skogstad,

Uttalelse - Høring om midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet - Vefsn - Envatn, Tovatn og Femvatn i Kaldåga

Statsforvalteren viser til oversendelse datert 12.01.26 vedlagt søknad fra Helgeland Kraft Vannkraft AS om tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet for tre magasiner som inngår i Kaldåga kraftverk i Vefsn kommune.

Det planlegges utbedring av bunnstokk ved Envatn og Tovatn, samt lukekasse i inntaket på Femvatn. Prosjektet ble påbegynt i 2025, men måtte avbrytes på grunn av mildvær og mye nedbør. For å kunne gjennomføre tiltakene er det ifølge tiltakshaver nødvendig å tappe magasinene ned under laveste regulerte vannstand (LRV). Avviket innebærer å senke magasinene ned til terskelen i innløpet til tappeløpet, og da henholdsvis 6,3 meter, 2,2 meter og 4,8 meter under LRV for de forannevnte vannene. Planlagt oppstart av arbeidene er 2. mars 2026 og arbeidene er planlagt utført i løpet av en periode på tre uker.

Ut ifra de opplysninger har om vannforekomsten og området rundt, ser det ikke ut til at den planlagte nedtappingen vil berøre spesielle naturverdier. Det forventes på grunn av tiltakets begrensede varighet en beskjeden negativ effekt på bunndyrfaunaene og fiskebestandene av ørret som følge av større nedtappinger enn vanlig. Spesielt ørreten som i hovedsak lever i de grunne områdene av en innsjø og henter sin næring her vil i så fall kunne få redusert tilgang på næring og oppholdssteder i perioden med mindre vanndekt areal. Statsforvalteren forutsetter at senkningshastigheten er såpass lav at vannlevende mobile organismer rekker å flytte seg til sikkert vandyp og ikke strander under isen.

Når det gjelder friluftsjnteressene knyttet til denne delen av Toven, vil disse kunne bli noe negativt berørt. Konsekvensene for friluftslivet vurderes imidlertid bl.a. på grunn av anleggstidspunktet og den korte varigheten å bli relativt små.

Tiltaksområdet ligger innenfor sommerbeite for Røssåga/toven reinbeitedistrikt. Det går flytt- og trekkleier gjennom området. Selv om tiltaket er planlagt ferdigstilt i god tid før reindriftens bruk av området, ber vi om avklaring og dialog med reinbeitedistriktet.



Med hilsen

Tore Vatne (e.f.)
seksjonsleder

Ole Christian Skogstad
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Nordland fylkeskommune
Vefsn kommune
Røssåga / Toven reinbeitedistrikt v/ Nils Mathis Anti