



NVE

Øst-Telemarkens Brukseierforening
Såheimsveien 2
3660 RJUKAN

Vår dato: 03.10.2025

Vår ref.: 202520085-2 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglement for Tinnsjøen

Vi viser til søknad av i dag 3.10.2025 fra Øst-Telemarkens Brukseierforening (ØTB) om tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet for Tinnsjøen, ved å holde tilbake vann i Tinnsjøen på et nivå over HRV. Bakgrunnen for fraviket er å redusere potensialet for flomskader i nedre deler av vassdraget.

Søknaden

NVE har mottatt følgende søknad:

«Det er ventet mye nedbør til Skiensvassdraget gjennom helgen og Regulantsamarbeidet i Skiensvassdraget (RSS) satt beredskap den 2. oktober 2025. Ved flom i Skiensvassdraget ser vi oss nødt for å holde igjen vann magasinet Tinnsjøen for å redusere skadepotensialet i nedenforliggende vassdrag, spesielt Heddalsvatn og Norsjø.

Det er ventet mye nedbør til hele vassdraget gjennom de kommende dagene. Vi følger vær-situasjonen nøye og har iverksatt beredskap slik at alle regulantene i vassdraget kan samarbeide tett for å regulere vassdraget best mulig og motvirke skadeflom

Det er bare to uker siden forrige flomsituasjon i vassdraget. Allerede tidlig denne uken startet regulantforeningen med å drenere vann og klargjøre vassdraget for flom. Vi økte tappingen ut av Tinnsjøen til 200 m³/s tirsdag 30. september for å senere kunne holde igjen vann for å avlaste nedenforliggende vassdrag. Når vi ser hvor vannet faktisk kommer under nedbørshendelsen vurderer vi justeringer i vassdraget innenfor de rammene vi har.

Nedenforliggende vassdrag har høy andel av uregulert tilsig. Nedbøren vil medføre sterkt voksende tilsig fra Omnesfossen og Hjartdalsvassdraget og Tinnelva lokalt og det medfører mye vanntilførsel til Heddalsvatn og videre mot Norsjø. I tillegg er det betydelig med vann i vente også fra Bø- og Seljordsvassdraget samt Tokke-Vinjevassdraget som går til Norsjø.

ØTB søker herved om fravik fra manøvreringsreglement for Tinnsjøen til å overtoppe Tinnsjøen om det blir nødvendig for å redusere skader forbundet med høy vannstand i Heddalsvatn og Norsjø.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Konsekvensene av å ikke strupe kan medføre store flomskader rundt Notodden og Norsjø og et vedtak vil begrense skadene i de nevnte områder.

Det haster med vedtak på denne forespørselen da tiltak må settes i gang i løpet av kort tid.

Jeg har snakket med vår VTA Richard Volhovd (Skagerak Kraft) vedrørende hva damkonstruksjonen tåler. Han meddeler at dimensjonerende flomvannstand Q1000 er 193,06 moh. I flommen i 2015 var vi omlag 80 cm over HRV og det skapte noen utfordringer for Tinn kommune knyttet til brønner. I første omgang tenker vi 191,92 moh (+ 30 cm over HRV). Skulle det vise seg at det er behov for mer kan vi kanskje justere søknaden igjen.»

NVEs vurdering

Det er ventet svært mye nedbør over store deler av Sør- og Østlandet kommende døgn, og NVE har sendt ut varsel om flomfare på gult og oransje nivå. Det er kun noen uker siden forrige flomsituasjon i Skiensvassdraget, og det er jevnt over høy magasinifylling. Nedre deler av vassdraget har også en stor andel av uregulert tilsig.

På bakgrunn av de foreliggende prognosene mener NVE at det bør gjennomføres tiltak som kan redusere det samlede skadeomfanget i Skiensvassdraget. NVE slutter seg til ØTBs vurderinger i søknaden. Etter vårt syn vil det å holde tilbake noe vann i Tinnsjøen kunne bidra til å begrense risikoen for flomskader i nedre deler av vassdraget, særlig rundt Heddalsvatn og Norsjø.

NVE har tidligere gitt tillatelse til å overstige HRV i Tinnsjøen i forbindelse med flomsituasjoner (september 2015, september 2024 og september 2025). Under flommen i 2015 kulminerte vannstanden på om lag 80 cm over HRV (kote 192,42). ØTB har tidligere opplyst at dette skapte enkelte utfordringer for Tinn kommune knyttet til brønner. I 2024 og tidligere i år ga NVE tillatelse til å overstige HRV med inntil 30 cm, uten at vi er kjent med at dette medførte nevneverdige problemer.

På denne bakgrunn vurderer NVE de negative konsekvensene av å overstige HRV med inntil 30 cm som begrensede. Vi forutsetter at ØTB følger med på vannstand og vannføring, og holder NVE løpende orientert.

NVEs konklusjon

NVE gir ØTB tillatelse til å fravike manøvreringsreglement for Tinnsjøen (gitt ved kgl.res. av 17.11.2006) ved å holde tilbake vann i Tinnsjøen på et nivå inntil 30 cm over HRV (kote 191,92). Tillatelsen gjelder frem til prognosene sier at faren for skadeflom er over. Tillatelsen gis med hjemmel i vannressurslovens § 40 om tiltak i alvorlige faresituasjoner.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

- Tiltaket skal søkes gjennomført på en måte som reduserer det totale skadeomfanget i vassdraget.
- Det skal føres protokoll for det tidsrommet manøvreringsreglementet fravikes.
- Berørte parter skal informeres så langt det er mulig.
- Regulanten skal holde NVE løpende informert om utviklingen.
- Vi forutsetter at regulanten ordner forholdene til de private interesser som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

NVE ber om bekreftelse på at tillatelsen er mottatt.

Med hilsen

Carsten Stig Jensen

seksjonssjef

Tord Solvang

fagleder, flomhåndtering

Mottakerliste:

Øst-Telemarkens Brukseierforening

Kopimottakerliste:

Flomvarslinga - Flomvarslinga

SV - Skred- og vassdragsavdelingen - Brigt Samdal

SVRS - Region Sør - Elisabet Rui

HYDRO ENERGI AS - Jostein Eggerud

TBMV - Seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg - Mari Hegg Gundersen

EK - Energi- og konsesjonsavdelingen - Inga Katrine Nordberg

EKV - Seksjon for vannkraftkonsesjoner - Carsten Stig Jensen