

Til	Vår saksbehandler	Vår dato	Vår referanse
Norges vassdrags- og energidirektorat	Anne Lise Sæterdal	18.02.2021	2020/94-13/345
		Tidligere dato	Tidligere referanse

Høringsuttale - Søknad om planendring for Gravdalen kraftverk - Lærdal kommune

Det vises til anmodning om høringsuttale til søknad om planendring av Gravdalen kraftverk i Lærdal kommune, mottatt 13.01.2021.

Forsvarsbygg uttaler seg med hensyn på å ivareta Forsvarssektorens arealbruksinteresser i området.

Planendringen berører Forsvarets demoleringsanlegg i Øyradalen. Kartgrunnlaget er ikke detaljert nok til at vi kan ta endelig stilling til hvilket alternativ som kan være akseptabelt mht. sikkerhet knyttet til demoleringsanlegget.

Generelt kan vi si at luftstrek i en avstand 1000 m fra sprengningsgropene vil ha lav risiko for skade. Dersom strømvavbrudd vil få store konsekvenser, bør avstanden økes.

Alternativet med jordkabel (T1) kan medføre komplikasjoner ved graving gjennom felt der det antakeligvis finnes blindgjengere. Området der sprengningsgropene ligger må unngås på grunn av krater og eksplosivvirkninger.

Alternativ T2 og T3 kan trolig aksepteres, med noen tilpasninger. Vi ber imidlertid om at detaljerte planer avklares med Forsvarsbygg før tiltaket igangsettes.



Figur 1 Kartutsnitt fra endringssøknad

Svein Olav Skaar
Regionsjef
Forsvarsbygg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.