



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat

Innsending av høringsuttalelse

Dato sendt: 02.02.2026 / 12:27
Mottaker: Norges vassdrags- og energidirektorat
Referansenummer: 26e127f67145

Kontaktinformasjon

Fornavn

ROLF YNGVAR

Etternavn

JENSSEN

Mobilnummer

48164460

E-postadresse

rolf.jenssen@statkraft.no

Er søker et selskap under stiftelse (SUS)?

Nei

Saksopplysninger

Sakstittel

Tysso kraftverk - søknad om planendring

Skriv inn høringsuttalelse

Denne uttalelsen er skrevet som privatperson men levert via arbeidsgivers epostkonto.

Om avløp fra renseanlegg for prosessvann for tunneldriving. Hardanger Energi v/ Magne Alpen har opplyst at Tysso kraftverk ikke har søkt/fått utslippstillatelse for anleggsdriften. Gitt at de får en utslippstillatelse med et standard krav til maks.grense for olje og turbiditet vil prosessvann fra tunneldriften etter gjennomført rensing føres til avløp i sjø i Køylabukti. Dette avløpsvannet vil uten tvil være synlig påvirket av partikler. Resipientområdet brukes i rekreasjonsformål til bading og fortøyning av båter. Konsesjonæren må pålegges å føre avløpet ut til et punkt i størrelse 50 -100 meter fra land for å redusere eller i beste fall unngå å påvirke områdets egnethet til rekreasjonsformål. I området kommer det ut et rør som fører vann under fylkesveien. Avløpet fra renseanlegget kan med fordel legges inn i dette røret for å redusere omfanget av graving med tilhørende kostnader og andre ulemper

Tysso kraftverk bør få krav til maksimal nedkjøringshastighet ved planlagt stans for å unngå for store fall i vannstand som kan føre til stranding av fisk på lakseførende strekning. Forbislippingsventiler må dimensjoneres tilstrekkelig for å motvirke et stort fall i vannstand ved utilsiktet stans av kraftverket.

Last opp vedlegg

- Ferdig høringsuttalelse (.pdf)

- Bilder og kart
- Annen relevant informasjon

Du har ikke lagt inn informasjon her