

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 13.10.2023

Vår ref.: 202314527-4 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglement for Eiriksdal kraftverk i Høyanger kommune

Vi viser til søknad av 25.09.2023 fra Statkraft Energi AS om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for reguleringer i Høyangervassdraget gitt ved kgl.res. 19. desember 2008.

Søknaden

Statkraft Energi AS skal permanent tette inntaksluka til kraftverk 2. Inntaksluka er tilknyttet tilløpssystemet til kraftverk 2, som nå er nedlagt. Statkraft ønsker å fjerne anlegg som ikke lenger er i drift. Det står fortsatt vanntrykk på inntaksluken, som har store lekkasjer og er i dårlig teknisk stand. For å kunne tette inntaksluka må tilløpstunnelen tørregges. Statkraft har vurdert at senkning under LRV er den beste løsningen for å få utført tiltaket, og søker derfor om å senke vannstand i Roesvatn inntil 1,5 m under LRV, til kote 622,0

Statkraft fikk 4.10.2022 tillatelse til samme tiltak og samme dispensasjon, men fikk ikke utført arbeidet som planlagt.

I innsendt søknad søker Statkraft Energi AS om fravik fra manøvreringsreglementet for en tidsperiode på 4–6 uker, i løpet av 15.10.2023–30.12.2024. NVE har i dialog med konsesjonær i ettertid kommet frem til at det er tilstrekkelig med tillatelse i perioden 15.10.23-31.12.23.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har sendt saken på begrenset høring til Høyanger kommune, Vestland fylkeskommune og Statsforvalteren i Vestland, og mener at saken er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Statsforvalteren i Vestland uttaler i e-post av 28.09.2023:



«Gjeld dykkar sak 202314527; høyring av søknad frå Statkraft om å få tappe Roesvatnet 1,5 meter under LRV i inntil seks veker seinare i haust, for å kunne utføre planlagt arbeid på tappeluka.

Tiltaket er nødvendig for å ivareta viktige samfunnsinteresser. Vi ventar ikkje at den mellombelse nedtappinga vil få nemneverdige konsekvensar for fisk eller anna naturmiljø.

Statstforvaltaren har ut frå dette ikkje merknader til tiltaket.»

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Gjeldende manøvreringsreglement for Eiriksdal kraftverk ble gitt i kgl.res. 19.12.2008. Høyeste regulerte vannstand (HRV) og laveste regulerte vannstand (LRV) i Roesvatn er i manøvreringsreglementet satt til hhv. kote 627,2 og 623,5.

Statkraft viser i søknaden til Faun Rapport 014-2020, hvor fiskebestanden i Roesvatn beskrives. Med utgangspunkt i rapporten beskriver Statkraft ørretbestanden i Roesvatn som en tett bestand av småvokst fisk. Aktive gyteområder av noen størrelse er ikke påvist, men det kan forekomme både innsjøgyting og nedvandring fra Høgsvatn.

Statkraft har gjort følgende vurdering av effekten av tiltaket for fisk i Roesvatn:

«En senking av vannstanden til under LRV vil presse fiskebestanden sammen på et lavere vannvolum og dermed øke næringskonkurransen. Det kan igjen føre til at kondisjonen ved inngangen til vinteren blir dårligere med en økt dødelighet som følge. Redusert bestand gjennom vinteren vil bedre vekstforholdene for den gjenværende bestanden neste vår. Alternativt tidspunkt på våren for senking til under LRV vurderes til å være dårligere for fiskebestanden fordi denne perioden er særs viktig for fiskens vekst gjennom året. Et kompenserende tiltak som utsetting av fisk vurderes som uaktuelt.»

Statsforvalteren har uttalt seg til søknaden, og forventer ikke at en midlertidig nedtapping av Roesvatn vil få nevneverdige konsekvenser for fisk eller annet naturmiljø.

Statsforvalteren har ingen øvrige merknader til tiltaket.

NVE slutter seg til Statsforvalterens vurdering, og mener at de negative effektene for fisk er akseptable. Vi mener det er viktig å få gjennomført rehabiliteringen av vannkraftanlegget, og vurderer at fordelen med dette overskrider eventuelle midlertidige ulemper for allmenne interesser. Vi legger til grunn at tidsperioden med vannstand under LRV skal gjøres så kort som mulig, slik som beskrevet i søknaden.

Basert på søknaden og høringsuttalelser kan ikke NVE se at det omsøkte tiltaket vil være til varig skade for noen kjente allmenne interesser eller de økologiske forholdene i vassdraget. NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den



forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og av kort varighet. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Statkraft Energi AS kan senke vannstand i Roesvatn til inntil 1,5 m under LRV over en periode på inntil 6 uker i perioden 15.10.2023–31.12.2023.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Kravet til minstevannføring skal overholdes i hele perioden.
- Alle vannstands-/vannføringsendringer skje gradvis slik at stranding av fisk minimeres eller unngås så langt det er mulig.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet Roesvatn i det tidsrommet vannstanden er under LRV.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Nedtappingen skal kunngjøres én gang lokalt, og berørte parter skal kontaktes direkte for å bli informert om tiltaket. Tiltaket skal i tillegg publiseres på relevante nettsider, som selskapets hjemmeside og sosiale medier. Det bes videre om at kommunen kontaktes for å legge ut informasjon om tiltaket på deres nettsider.
- Instrumentering for registrering av vannstand inntil 0,5 m under LRV skal etableres samtidig med at magasinet likevel er nedtappet, dersom slikt utstyr ikke allerede er etablert. Jf. punkt 4.5 i retningslinjer av 20.06.2016 for registrering av vannstand i reguleringsmagasin.
- Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelsene gitt i loven eller i medhold av loven, plikter konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. NVE kan fastsette tvangsmulkt ved overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre bestemmelser med hjemmel i lov.
- NVE forutsetter at Statkraft Energi AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen



Inga Nordberg
Direktør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

STATKRAFT ENERGI AS

STATKRAFT ENERGI AS - VIDAR FOSSØY

Kopimottakerliste:

HØYANGER KOMMUNE

STATSFORVALTAREN I VESTLAND

VESTLAND FYLKESKOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.