



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Tensio TS AS

Organisasjonsnummer: 978 631 029

Dato: 17.03.2026

Varighet: 01.07.2036

Referanse: NVE 202517696-12

Kommune: Trondheim

Fylke: Trøndelag



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 12.01.2026. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Tensio TS AS tillatelse til omlegging av 66 kV kraftledning mellom Huseby og Klæbu ved Sandmoen. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

Bygge om, eie og drive:

1. 66 kV kraftledning Klæbu–Huseby

En ca. 7 km lang dobbeltkurs luftledning med minimum strømføringssevne tilsvarende 2 x 3 x 300 FeAl og med stålmaster.

Fortsatt eie og drive:

2. 66 kV kraftledning Fjæremfoss–Klæbu

En ca. 1,2 km lang dobbeltkurs luftledning med minimum strømføringssevne tilsvarende 3 x 50 FeAl, og med tremaster.

3. 66 kV kraftledning Huseby–Flatåsen

- To ca. 650 meter lange jordkabler med nominell spenning 66 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende 3 x 1 x 1200 Al.
- En ca. 1,6 km lang enkeltkurs luftledning med minimum strømføringssevne tilsvarende 3 x FeAl 481 og med stålmaster.

4. 66 kV kraftledning Flatåsen–Munkvoll

En ca. 1,84 km lang enkeltkurs luftledning med minimum strømføringssevne tilsvarende 3 x 481 FeAl og med stålmaster.

5. 66 kV kraftledning Munkvoll til Storhaugen transformatorstasjon

En 1,4 km lang jordkabel med nominell spenning 66kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TXSP 3 x 3 x 1 x 500Al.

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart merket «*Fjæremfossen-Munkvoll*», «*Klæbu-Huseby 1 & 2*» og «*Regionalnettet i Tronheimsområdet*», vedlagt denne konsesjonen.

Anleggskonsesjon meddelt Tensio TS AS 22.08.2011, NVE-ref. 201003860-7, punkt 4, bortfaller når ovennevnte delstrekning som skal bygges om i pkt. 1 er idriftsatt, og gammel trasé fjernet i henhold til konsesjonsvilkår om riving under.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen to år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen to år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging og idriftsettelse ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Kostnadsrapportering

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs nettsider www.ren.no.

6. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

7. Riving av eksisterende anlegg

Ca. 500 meter av traseen for dagens 66 kV kraftledning mellom Huseby og Klæbu skal fjernes innen to år, for å tilrettelegge for ombygging av ledningen:

- Mastepunkt 18, 19 og 20 på eksisterende trasé for 66 kV kraftledning mellom Huseby og Klæbu skal rives.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

8. Anleggsarbeid

Konsesjonær skal orientere NVE, berørte kommuner, grunneiere og rettighetshavere om datoen for oppstart før anleggsarbeidet starter. Entreprenører og eventuelle underentreprenører, konsulenter og andre som planlegger og bygger anlegget på vegne av konsesjonær, skal gjøres kjent med vilkårene for anleggsarbeidet.

Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene innen to år etter at anlegget er satt i drift.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Ingrid Myrtveit
seksjonsleder

Tor Carlsen
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner