

HAFSLUND ECO AS
Postboks 990 Skøyen
0247 OSLO

Vår dato: 17.04.2023

Vår ref.: 202218289-5 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.: TRTA/1407782-1

Oppfølging av krav om omgjøring av eksisterende konsesjon til Harpefossen kraftverk, Nord-Fron kommune i Innlandet

Vi viser til vår oversendelse av 10.01.2023 der vi ber om kommentar på innkomne krav om omgjøring av eksisterende konsesjon for Harpefossen kraftverk etter vannressursloven § 28. Vi viser videre til svarbrev fra Hafslund Eco Vannkraft (HEV) av 22.03.2023.

Kravene er primært knyttet til potensielle gyte- og oppvekstområder for storørret, behov for minstevannføring på berørt elvestrekning, biologiske undersøkelser og standard naturforvaltningsvilkår.

HEVs merknader

HEV viser til at strekningen nedenfor Harpefoss har potensiale som gyte- og oppvekstområde. Dere viser til at det i dag ikke er egnet luke for slipp av minstevannføring, men at ombygging av fisketrappluka kan være aktuelt. Dette innebærer at trappa saneres, men da denne ikke har vært i bruk siden begynnelsen av 1990-tallet er det, ifølge HEV, enighet fra både miljømyndigheter og eiere av trappa at denne kan saneres.

Utført forprosjekt som omfatter ombygging av fisketrappluke og rørarrangement med kapasitet opptil 3 m³/s er estimert til 3,3 mill.kr. Videre er et kontinuerlig vannslipp på 1 m³/s beregnet til et årlig produksjonstap på 2, 1 GWh.

HEV viser til at dere vil starte et prosjekt med tilrettelegging for vannslipp i løpet av 2023 eller 2024, litt avhengig av samtidig arbeid med rehabilitering av flomluker. Når opplegget for vannslipp er klart vil HEV i samråd med Statsforvalteren teste ut ulike størrelser for vannslipp som utgangspunkt for en søknad til NVE om å få minstevannføringen formalisert i et manøvreringsreglement. Uttestingen vil ta utgangspunkt i et slipp på 1 m³/s som HEV mener vil gi betydelige forbedringer.

HEV viser videre til at post 5 i gjeldende konsesjon gir myndighetene hjemmel til å pålegge biologiske undersøkelser og tiltak. Ved frivillig søknad om formalisering av vannslipp mener dere grunnlaget for å bruke § 28 for omgjøring av konsesjon ikke er tilstede.



NVEs vurdering

NVE er positiv til at HEV utfører et forprosjekt for vannslipp på eget initiativ og uttesting av ulike vannføringer som utgangspunkt for en søknad til NVE.

Det er imidlertid viktig at det legges til rette for et rørarrangement som med sikkerhet har kapasitet til nødvendig vannslipp. Hva som er tilstrekkelig vannslipp for å bedre gyte- og oppvekstområder for storørret nedenfor Harpefossen kan NVE per i dag ikke uttale seg om. Endelig størrelse på vannslippet skal fastsettes av vassdragsmyndigheten etter høring av berørte interesser.

Et av kravene om omgjøring av konsesjonen gjaldt også å få på plass standard naturforvaltningsvilkår. Selv om post 5 i gjeldende konsesjon gir myndighetene hjemmel til å pålegge biologiske undersøkelser og tiltak, mener NVE at post 5 ikke kan erstatte moderne naturforvaltningsvilkår. NVE anbefaler derfor at HEV selv i søknaden foreslår at standard naturforvaltningsvilkår gjøres gjeldende.

NVE minner om at strekningen nedenfor Harpefossen er godkjent med miljømål som kan gi krafttap (vedlegg 2) med frist for måloppnåelse innen 2027. NVE forutsetter da at HEV søker om endring av manøvreringsreglement **innen utløp av 2024**. Søknaden skal inneholde et godt grunnlag for myndigheter og høringsparter til å vurdere ulike størrelser for vannslipp.

Dersom NVE mottar en søknad fra HEV som ivaretar overnevnte forhold er NVE enig i at grunnlaget for bruk av § 28 for omgjøring av konsesjon er mindre aktuelt.

Dersom rehabilitering av dam eller uttesting av vannslipp medfører behov for å fravike manøvreringsreglementet i en periode, ber vi om at dette søkes NVE i god tid.

Med hilsen

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Ingrid Haug
Seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner



Mottakerliste:

HAFSLUND ECO AS

Kopimottakerliste:

NORD-FRON KOMMUNE

Gudbrandsdal sportsfiskeforening

Arne Hamarsland

STATSFORVALTEREN I INNLANDET

INNLANDET FYLKESKOMMUNE