



Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091
0301 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon
Thomas Møller, 74 16 81 26

Høringsuttalelse til søknad om tillatelse til å oppgradere Hindbergelva minikraftverk - Inderøy kommune

Statsforvalteren har mottatt ovennevnte søknad til uttalelse. Under følger innspill til saken på Statsforvalterens ulike fagområder:

Landbruk

Tiltaket gjelder oppgradering av Hindbergelva minikraftverk på eiendommene 354/1 m.fl. i Mosvik. Eksisterende kraftkabel skal forlenges i to retninger – nordøstover til eksisterende kraftstasjon og sørvestover for kraftforsyning til nytt hyttefelt.

Det opplyses fra søker at kabelen i hovedsak skal legges langs eksisterende vei. Ifølge vedlagte kart går traseen for ny lavspent kabel langs fulldyrka jord og innmarksbeite i nordøst og skogsmark i sørvest. Ut fra føringer om et skjerpet jordvern, er det viktig at det søkes løsninger hvor eventuelle inngrep i jordressurser minimeres. For midlertidig beslag legger vi til grunn at jorda blir like god igjen etterpå og at det vurderes konkret hvordan dette kan ivaretas. Kabelen må da legges tilstrekkelig dypt slik at den ikke kan komme i konflikt med jordbruksdrift, herunder pløying, drenering, mm.

Klima og miljø

Ingen merknader til omsøkt oppgradering så lenge minstevannføring i gjeldende konsesjon for Hindbergvatnet (20 l/s) og de to inntakene i Hindbergelva (15 l/s) videreføres.
og Jarlelva (15 l/s)

Med hilsen

Frøde Rabben (e.f.)
underdirektør
Kommunal- og justisavdelingen

Thomas Møller
seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent



Saksbehandlere:

Kommunal og justis: Thomas Møller – 74 16 81 26

Klima og miljø: Leif Inge Paulsen – 74 16 80 93

Landbruk: Aino Holst Oksdøl – 74 16 82 00

Samfunnssikkerhet: Anette Lie – 74 16 83 03

Kopi til:

Trøndelag fylkeskommune

Fylkets hus, Postboks 2560

7735

STEINKJER