



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Tydal Data Center AS

Organisasjonsnummer: 927 050 188

Dato: 28.03.2025

Varighet: 28.03.2055

Referanse: NVE 202406238-10

Kommune: Tydal

Fylke: Trøndelag



Vi viser til søknad av 13. januar 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Tydal Data Center AS tillatelse til elektriske anlegg til utvidelse av Tydal Data Center i Tydal kommune i Trøndelag. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet (nå Energidepartementet) av 31. oktober 2019.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive følgende elektriske anlegg i Tydal kommune:

- Åtte sett 200 meter lange jordkabler med nominell spenning 22 kV, tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 3x1x1200 mm²
- 21 nettstasjoner med grunnflate omtrent 16 m², hver med to transformatorer med omsetning 22/0,415 kV og ytelse 3,15 MVA
- 12 nettstasjoner med grunnflate omtrent 10 m², hver med en transformator med omsetning 22/0,415 kV og ytelse 3,15 MVA
- En nettstasjon med grunnflate omtrent 3 m² og høyde omtrent 2,5 meter, med en transformator med omsetning 22/0,415 kV og ytelse 0,315 MVA
- Nødvendig høyspenningsanlegg

Fortsatt drive og eie følgende anlegg:

- 20 nettstasjoner med grunnflate 12 m², hver med omsetning 22/0,4 kV og ytelse 2,5 MVA
- Nødvendig høyspenningsanlegg

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart merket «Situasjonsplan Tydal-2» av 13. januar 2025 vedlagt denne konsesjonen.

Anleggskonsesjon meddelt Tydal Data Center AS 3. november 2022, NVE-ref. 202207286-5, bortfaller herved.



Vilkår

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder inntil 28.03.2055

2. Fornyelse

Konsesjonæren kan søke om fornyelse av konsesjonen. Søknad om fornyelse skal sendes senest ett år før konsesjonen utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis melding om dette.

3. Bygging

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og satt i drift innen tre år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse. Slik søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for bygging, ferdigstillelse og idriftsettelse ikke overholdes.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende regler for driften.

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.

6. Endring av konsesjonen

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

7. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.

8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.



NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

9. Byggtekniske krav

Utbygger skal påse at transformatorbygget etableres i samsvar med kravene i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840), så langt disse kravene er relevante for bygget.

10. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Hvis dere avdekker uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet betydelig, skal dere rapportere det til NVE. Opplys om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Ingrid Myrtveit

Seksjonssjef

Jan Are Gildestad

fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner