Mattilsynet

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Deres ref: 202522419
Vår ref: 2026/216486
Dato: 25.09.2026

Mattilsynets svar på høring av søknad om vannuttak fra Sottjønna i Frosta kommune, Trøndelag fylke

Vi viser til brev mottatt 14.08.26.

Mattilsynets rolle i plansaker

Mattilsynet er statlig sektormyndighet for områdene planter, helse og velferd hos fisk og dyr, mat og drikkevann. Som høringsinstans skal vi bidra til å ivareta nasjonale og regionale interesser innenfor våre forvaltningsområder.

Saken gjelder

Frosta Vassverk planlegger å etablere en reservevannforsyning. Av de vurderte alternativene har de bestemt at Sottjønna er den beste alternative vannkilden basert på kvalitet, mengde og tilgjengelighet.

Tiltaket innebærer å etablere et inntakspunkt på 40 meters dyp i Sottjønna, med en 150 meter lang inntaksledning frem til ny pumpestasjon i vestenden av vannet. Inntaksledningen er planlagt å ha diameter på 250 mm.

Planlagt uttak er 2800 m^3 per døgn, noe som tilsvarer om lag 32 liter per sekund. Det er ikke planlagt å etablere noen minstevannføring ut fra Sottjønna i forbindelse med tiltaket.

Vurdering

Mattilsynet ser positivt på at Frosta vassverk arbeider med å forbedre leveringssikkerheten.

Vannverkene er pliktige til å sikre god leveringssikkerhet, jf drikkevannsforskriften § 9, og da er ofte en reservekilde en viktig del av dette. En prosess med å ta i bruk en reservekilde vil være plangodkjenningspliktig etter drikkevannsforskriften. Dette vil innebære at det vil bli nødvendig å etablere bestemmelser som beskytter vannkilden. Mattilsynet har ikke mottatt søknad og vi kjenner ikke dokumentasjonen og vurderingene som ligger til grunn. Dette gjelder både nåværende råvannskvalitet, om uttak kan påvirke råvannskvaliteten, og om kilden er utsatt for klimatiske endringer, for eksempel.

Sottjønna med nedbørsfelt ligger i både Frosta og Levanger kommune, men vi ser ikke at Levanger kommune har fått saken på høring. Vi ser at fylkesvei 6818 går langs Sottjønna. Dette er et relevant punkt når det gjelder forurensingspotensiale og behov for mulige forebyggende sikringstiltak.

Vi har ellers ingen konkrete merknader til at vannuttaket fra Sottjønna, men presiserer at vi mangler kunnskap om egnetheten. Vi forventer at denne informasjonen kommer fra Frosta vassverk.

Med hilsen
Mattilsynet, tilsynet

Gunnhild Mareta Okkenhaug
spesialinspektør

Ivar Eiken
avdelingsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk / This document has been electronically approved

Kopi til:
STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG