



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

AKERSHUS ENERGI VANNKRAFT AS
Pausvegen 6
1927 RÅNÅSFOSS

Vår dato: 07.05.2021
Vår ref.: 202109009-2
Arkiv: 312
Deres dato: 05.05.2021
Deres ref.:

Saksbehandler:
Tord Solvang
toso@nve.no

Bingsfoss dam - Søknad om å senke overvannet fra kote 106,50 til 106,00 - NVEs vedtak

NVE har mottatt en søknad fra Akershus Energi Vannkraft AS hvor de søker om å senke overvannet til Bingsfoss kraftverk, fra kote 106,50 til 106,00, i perioden 8.5 til 11.5.2021.

Søknad

Det har pågått rehabiliteringsarbeider på klappeluken 3 ved Bingsfoss dam gjennom hele vinteren. Etter fjerning av nåledam og trykksetting av luke, ser Akershus Energi at det må utføres noen mindre justeringer samt litt maling nedstrøms luken. Ved utførelse av arbeidene er det nødvendig å senke overvannet til kote 106,00 (50 cm). Dette for å kunne ivareta sikkerheten for mannskapet og utstyret som skal utføre arbeidet, og er i henhold til vår interne instruks for arbeid bak flomluker og terskler.

Senkningen av vannstanden fra kote 106,50 til kote 106,00 gjøres ved å senke 25 cm pr. døgn og starter morgen lørdag 8.5.21 og vil nå kote 106,00 morgen mandag 10.5.21. Etter at arbeidene er utført ettermiddag/kveld den 11.5.21 heves vannstanden opp til normal vannstand kote 106,50. For søknaden er det tatt utgangspunkt i Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) sin vannføringsprognose som sier 530 – 580 m³/s. Akershus Energi har lagt seg på 600 m³/s i søknaden (for å ha litt å gå på). Videre prognoser viser at flommen er i gang og vannføringen stiger raskt i slutten av uken.

Akershus Energi kan ikke se at denne senkningen har noen innvirkning for andre parter eller miljø i elva.

Høring

NVE behandlet tilsvarende søknader fra Akershus Energi Vannkraft AS i 2017, 2018, 2019 og 2020. De foregående søknadene ble sendt på høring til Lillestrøm kommune, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune. NVEs vedtak ble også oversendt de samme aktørene. NVE mottok ingen høringsuttalelser til foregående søknadene. Vi mottok heller ingen kommentarer eller innvendinger til vedtakene. Med bakgrunn i dette og tiltakets omfang, varighet og nært forestående

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



gjennomføringstidspunkt, har ikke NVE sett behovet for å sende denne søknaden på høring i denne omgang, jf. vannressursloven § 24 andre ledd bokstav a.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

I henhold til gjeldende konsesjon kan overvannet for Bingsfoss kraftverk reguleres mellom kote 106,40 og 106,60 (HRV kote 106,50 +/- 10 cm). NVE kan ikke se at en kortvarig senkning av overvannet ned til kote 106,00 vil medføre skader for kjente allmenne interesser. Vi legger vekt på at tiltaket er midlertidig, og at arbeidet vil foregå i en begrenset periode. Bakgrunnen for tiltaket er at det må gjennomføres nødvendig vedlikehold på dam Bingsfoss.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og at naturtilstanden raskt går tilbake til normalen etter at tiltaket er avsluttet. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Akershus Energi Vannkraft AS kan senke overvannet til Bingsfoss kraftverk inntil kote 106,00 i tråd med foreliggende søknad. Tillatelsen gjelder for perioden 8.5.2021 til 11.5.2021.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

- Senkningen av vannstanden skal gjøres gradvis, og maks 25 cm per døgn.
- Perioden med fravik fra manøvreringsreglementet skal gjøres så kort som mulig.
- NVE forutsetter at Akershus Energi Vannkraft AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Brit Torill Haugen
fungerende seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



AKERSHUS ENERGI VANNKRAFT AS v/Bjørn Opheim
LILLESTRØM KOMMUNE
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN



Orientering om rett til å klage

Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no . NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.
Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: Skrive hvilket vedtak du klager på. Skrive hvilket resultat du ønsker. Opplyse om du klager innenfor fristen. Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.