

GLOMMA KRAFTPRODUKSJON AS
c/o Akershus Energi AS, Brogata 7
2000 LILLESTRØM

Vår dato: 19.03.2025

Vår ref.: 202507039-3 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.: Trond Andresen

NVE gir tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglement for Bingsfoss kraftstasjon i Glommavassdraget i Lillestrøm kommune, Akershus fylke

Vi viser til søknad av 13.03.2025 fra Glomma Kraftproduksjon AS om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for å utføre periodisk tilsyn av damanlegget i ett døgn - onsdag 02.04.2025.

Om søknaden

Damanlegget ved Bingsfoss kraftstasjon er underlagt damsikkerhetsforskriften, og det søkes om å senke vannstanden i forbindelse med at det er nødvendig å gjennomføre et lovpålagt periodisk tilsyn av damanlegget. Det skal nå foretas en inspeksjon bak klappeluker og overløpsterskler, og for å arbeide sikkert må vannstanden senkes for å unngå at bølger fra et ev. lastavslag går over luker og terskler.

Det søkes om å senke oppstrøms magasin til kote 105,95. Den konsesjonsgitte vannstanden i magasinet er 106,50.

Det opplyses videre at vannføringsprognosene fra Glommens og Laagens Brukseierforening er på ca. 575 m³/s onsdag 02.04.2025, og det planlegges derfor inspeksjon denne dagen for å unngå behov for ytterligere senkning av magasinet.

Bingsfoss kraftverk ligger i Glomma, ved Sørumsand i Lillestrøm kommune. Gjeldende manøvreringsreglement er formulert i post 10 i vilkårene for tillatelse etter vassdragsloven §§ 62, 104 og 105 til ekspropriasjon av rettigheter til utbygging av Bingsfoss, gitt ved kgl.res. 03.10.1975. Reglementet for Bingsfoss angir at «*Det kan foretas korttidsregulering i et reguleringsområde på 10 cm. over og 10 cm. under HRV.*».

Tilsvarende tillatelse for midlertidig fravik ved Bingsfoss kraftstasjon, ble senest gitt av NVE i vedtak av 16.03.2023.

Høring

På grunn av tiltakets umiddelbare nødvendighet, begrensede virkninger og tidligere erfaring har vi ikke funnet behov for en høring, jf. vannressursloven § 24 andre ledd bokstav a. Nedre Romerike vann- og avløpsselskap har råvannsinntak like nedstrøms tiltaket, og er allerede varslet om planlagt fravik av tiltakshaver.



NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til å fravike et manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

For å kunne arbeide sikkert må de senke vannstanden med 0,55 m under den konsesjonsgitte vannstanden for å unngå at bølger fra et ev. lastavslag går over luker og terskler under inspeksjon. Det er planlagt at prosessen med senkning, inspeksjon og oppfylling skal foretas i løpet av én dag, og når vannføringsprognosen er gunstig (lav).

For å unngå stranding av fisk bør ikke vannstanden senkes raskere enn 10-15 cm. pr. time, og det søkes derfor om å senke vannstanden 10 cm. pr. time etter følgende tidsplan:

Dato	Tid	Vannstand	Kommentar
01.04.25	23.00 – 00.00	106,50	Normalvannstand
02.04.25	00.00 – 01.00	106,40	
02.04.25	01.00 – 02.00	106,30	
02.04.25	02.00 – 03.00	106,20	
02.04.25	03.00 – 04.00	106,10	
02.04.25	04.00 – 05.00	106,00	
02.04.25	05.00 – 15.00	105,95	Inspeksjon bak dammen
02.04.25	15.00 – 16.00	106,05	
02.04.25	16.00 – 17.00	106,15	
02.04.25	17.00 – 18.00	106,25	
02.04.25	18.00 – 19.00	106,35	
02.04.25	19.00 – 20.00	106,45	
02.04.25	20.00-20.30	106,50	Normalvannstand

Senkningen er av tiltakshaver vurdert å ikke ha noen nevneverdige konsekvenser for vassdragsmiljøet. På denne tiden er vannet kaldt. Fisk vil i større grad oppholde seg på dypere vann, og det er da heller ingen vandring i fisketrappen. Vannplanter og bunndyr som ev. blir påvirket, vil fortsette å reetablere seg raskt i løpet av våren.

Tidligere senkninger av magasinet har ikke gitt noen skader i form av skred eller utglidninger. Tiltakshaver opplyser at deres vurdering av at det ikke skal være fare for skred/utglidning underbygges av en tidligere vurdering av Norconsult Norge AS. Eksisterende tursti mellom Bingsfoss og Rånåsfoss vil ikke bli påvirket av tiltaket.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og av kort varighet. Det anses også som et nødvendig tiltak for å sikre forsvarlig drift av



reguleringsanlegget. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Gjeldende reglement tillater en korttidsregulering av overvannet ved Bingsfoss kraftverk innenfor kote 106,40 og 106,60. Under forutsetning av at søkers tidsplan følges, kan ikke NVE se at en kortvarig senking av overvannet ved Bingsfoss kraftverk med 0,55 m under den konsesjonsgitte vannstanden (106,5) vil få negative konsekvenser for noen kjente allmenne interesser.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Glomma Kraftproduksjon AS kan senke overvannet ved Bingsfoss kraftstasjon til kote 105,95 i ett døgn innenfor perioden 01.04.2025-03.04.2025.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Senkningen av vannstanden skal gjøres gradvis og i tråd med plan.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under det som følger av reglementet. Det skal meldes fra til NVE når tiltaket er gjennomført.
- Glomma Kraftproduksjon AS skal informere allmennheten om fraviket gjennom skilting ved tiltaksområdet. Informasjon om tiltaket skal i tillegg publiseres på relevante nettsider, som selskapets hjemmeside og sosiale medier. Det bes videre om at kommunen kontaktes for å legge ut informasjon om tiltaket på deres nettsider.
- NVE forutsetter at Glomma Kraftproduksjon AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Vedtaket kan påklages

Vedtaket kan klages på, se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Ylva Bencze Rørå
fagleder

Heidi Kannick
seniorkonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

**Mottakerliste:**

GLOMMA KRAFTPRODUKSJON AS

Kopimottakerliste:

Glommens og Laagens Brukseierforening - Gaute Skjelsvik

AKERSHUS ENERGI AS - Sverre Revhaug

AKERSHUS ENERGI VANNKRAFT AS - Bjørn Opheim

NEDRE ROMERIKE VANN- OG AVLØPSELSKAP IKS

STATSFORVALTEREN I ØSTFOLD, BUSKERUD, OSLO OG AKERSHUS

LILLESTRØM KOMMUNE

Akershus fylkeskommune



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.