NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

ALBERT COLLETT
Bangsundvegen 37
7822 BANGSUND

Vår dato: 07.09.2026
Vår ref.: 202610474-5 Oppgis ved henvendelse
Deres ref.:

NVE gir tillatelse til midlertidig senkning av normalvannstand for Sagfossen i Opløvassdraget i Nærøysund kommune, Trøndelag fylke

Vi viser til søknad av 24.7.2026 om tillatelse til å senke normalvannstand ved Sagfossdammen. Først i brevet finner du NVEs vedtak med tilhørende vilkår. Deretter kan du lese om tiltaket og NVEs begrunnelse for vedtaket.

NVEs vedtak

NVE gir tillatelse til at Firma Albert Collett ANS (FAC) kan senke normalvannstand ved Sagfossdammen i inntil 8 uker i løpet av høsten 2026 i perioden 8.9.2026 – 30.11.2026. Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

NVE stiller følgende vilkår

- Alle vannstands-/vannføringsendringer skal skje gradvis slik at stranding av fisk og andre vannlevende organismer minimeres eller unngås så langt det er mulig.
- Perioden med vannstand under normalvannstand må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Det skal føres protokoll over tidsrommet hvor vannføringen avviker fra normalvannføring. Protokoll skal gjøres tilgjengelig for NVE ved forespørsel.
- FAC skal melde fra til NVE på nve@nve.no når tiltaket er gjennomført. Oppgi saksnummer 202610474 i emnefeltet.
- Berørte parter skal kontaktes direkte for å bli informert om tiltaket. Informasjon om tiltaket skal i tillegg publiseres på relevante nettsider, som selskapets hjemmeside og sosiale medier. Vi ber om at FAC kontakter kommunen for å legge ut informasjon om tiltaket på kommunens nettsider.
- NVE forutsetter at FAC har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.
- Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelsene gitt i loven eller i medhold av loven, plikter konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. NVE kan fastsette tvangsmulkt ved overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre bestemmelser med hjemmel i lov.

Mulighet til å klage

Vedtaket kan klages på. Se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Om søknaden

NVE har mottatt en søknad fra Firma Albert Collett ANS (FAC), datert 27.4.2026, om tillatelse til å fravike normalvannstand og normalvannføring ved Sagfossdammen i Nærøysund kommune. Sagfossdammen er et konsesjonsfritt anlegg som ligger i Opløvassdraget. Tiltaket er nødvendig fordi trebukkdammen, som ble bygget på 1960-tallet, er i dårlig stand og må erstattes.

Det søkes om tillatelse til å midlertidig tørrlegge en 60 til 100 m lang strekning oppstrøms Sagfossdammen ved etablering av en fangdam. Tiltaket innebærer også å senke vannstanden med 1,5 til 2 m mellom inntaket til Liafoss kraftverk og inntaket til Ulefoss kraftverk. Arbeidet vil pågå i 4 til 8 uker, og det søkes derfor om redusert vannstand i inntil 8 uker. Søker ønsker å få gjennomført arbeidet før november i år, da dammen har synlige svekkelser.

Søker vurderer at tiltaket vil midlertidig påvirke vannmiljøet ved at enkelte grunner og et mindre område nedstrøms fangdammen tørrlegges, noe som kan påvirke bunndyr og fisk lokalt. Konsekvensene vurderes av søker som begrensede fordi strekningen har lite fisk, ikke er lakseførende, og vannstandssenkningen vil skje gradvis og kontrollert.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE sendte saken på begrenset høring den 20.8.2026 til Nærøysund kommune, Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren i Trøndelag og Åarjel-Njaarke / Vestre Namdal reinbeitedistrikt. Vi har mottatt én uttalelse om saken.

Statsforvalteren i Trøndelag uttaler i brev av 2.9.2026:

> *Statsforvalteren har mottatt ovennevnte konsesjonssøknad til uttalelse. Under følger innspill på våre ulike fagområder:*
>
> ***Klima og miljø***
> *Tiltaket omfatter tørrlegging av ca. 60-100 meter elvestrekning ved etablering av en fangdam for nødvendig vedlikehold/reparasjon/utskifting av en reguleringsdam fra 1960-tallet, Sagfossdammen i Opløvassdraget. Strekningen som tørrlegges og strekningen der vannstanden senkes 1,5 til 2 meter er ikke anadrom, og det er ikke registrert elvemusling her, kun i et sidevassdrag lengre nede i Opløvassdraget. Tidspunktet for arbeidet er utenfor hekketida for fugl. Klima- og miljøavdelingen har ikke merknader til planlagte vedlikeholdsarbeider.*
>
> *Statsforvalteren har ut fra sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader til saken.*

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til avvik fra normal vannstand etter vannressursloven § 8.

Arbeidet vil medføre at ca. 60 m lang strekning oppstrøms dammen blir midlertidig tørrlagt. Dette innebærer en vannstandssenkning på opptil 4 m og kan påvirke dyr som lever på grunnområdene som blir tørrlagt. Søker opplyser at det er lite fisk på strekningen, og at elva ikke er lakseførende. På bakgrunn av det begrensede arealet som blir tørrlagt og den lave forekomsten av fisk vurderer søker konsekvensene som små.

Når området rundt Sagfossdammen tørrlegges, vil vannføringen i Liavasselva nedstrøms dammen midlertidig stoppe. Søker opplyser imidlertid at det fortsatt vil slippes vann til Ulefoss kraftverk. Dette vil redusere konsekvensene ved utløpet fra kraftverket, og effekten vil bli ytterligere mindre nedstrøms der Mjøsundelva tilfører vann fra Mjøsundvatn. Om nødvendig kan det også slippes ekstra vann fra Mjøsund for å sikre tilstrekkelig vannforsyning til settefiskanlegget og til den kommunale vannforsyningen.

Statsforvalteren i Trøndelag opplyser at strekningen som berøres av tørrlegging og vannstandssenkning ikke er anadrom, og at det ikke er registrert elvemusling der. Arbeidene er planlagt gjennomført utenfor hekketiden for fugl, og Statsforvalteren har derfor ingen flere merknader til tiltaket.

NVE legger til grunn at perioden med senka vannstand blir gjort så kort som mulig, og vannføringsendringer skjer gradvis, slik at stranding av fisk og andre vannlevende organismer blir minimert eller unngått. Vi forutsetter også at vannstanden ikke blir senka mer enn det som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket. NVE mener det er viktig at nødvendig vedlikehold av eksisterende vassdragsanlegg kan gjennomføres for å sikre forsvarlig drift. Slike tiltak har stor samfunnsmessig betydning, og NVE mener derfor at det i begrenset grad må kunne aksepteres ulemper for allmenne interesser.

Tiltaksområdet ligger innenfor Åarjel-Njaarke / Vestre Namdal reinbeitedistrikt, og det er registrert ei flyttlei over dammen. Tiltaket bør gjennomføres i dialog med reinbeitedistriktet og med minst mulig konsekvenser for rein.

Basert på opplysningene i søknaden, kan ikke NVE se at det omsøkte tiltaket vil medføre varig skade på kjente allmenne interesser eller de økologiske forholdene i vassdraget. NVE har gjort søk i Naturbase og Artskart den 27.8.2026. Det er ikke registrert rødlistede arter eller naturtyper i tiltaksområdet.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og av kort varighet. Det anses også som et nødvendig tiltak for å ivareta sikkerheten ved dammen. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Det planlagte inngrepet vil påvirke vannføring og habitatforhold i en slik grad at det kan medføre hydromorfologisk forringelse i vannforekomstene 141-44-R og 141-42-R midlertidig til dårlig tilstand gjennom endringer i vannføringsregime, vanndekte arealer og fysiske habitatforhold. NVE legger samtidig til grunn at den berørte strekningen ikke utgjør et viktig område for fisk, og vi forventer derfor ikke at tiltaket vil føre til ytterligere forringelse for fisk.

NVE har vurdert alle praktisk gjennomførbare tiltak som vil kunne redusere skadene og ulempene ved tiltaket. NVE har satt vilkår i tillatelsen som anses egnet for å avbøte en negativ utvikling i vannforekomsten. NVE har vurdert samfunnsnytten av inngrepet til å være større enn skadene og ulempene ved tiltaket. Videre har NVE vurdert at hensikten med inngrepet i form av rehabilitering av dam ikke med rimelighet kan oppnås med andre midler som miljømessig er vesentlig bedre.

NVEs oppsummering og konklusjon

NVE vurderer at den omsøkte senkningen av vannstanden ved Sagfossdammen er nødvendig for å gjennomføre nødvendig arbeid av dammen. Tiltaket skal gjøres i en avgrenset periode. Det har ikke kommet inn merknader til søknaden som tilsier at tiltaket ikke bør gjennomføres.

Etter en samlet vurdering mener NVE at fordelene ved å gjennomføre arbeidene er større enn de begrensede ulempene tiltaket kan medføre. NVE kan ikke se at tiltaket vil medføre varig skade på allmenne interesser eller naturmangfoldet.

NVE gir tillatelse etter vannressursloven § 8 til at Firma Albert Collett ANS kan fravike normalvannstand på inntil 8 uker i løpet av høsten 2026 i perioden 8.9.2026 – 30.11.2026.

Med hilsen

Oscar Østvold
fagleder

Heidi Botheim
rådgiver

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:
ALBERT COLLETT

Kopimottakerliste:
Henrik Ebbing
VESTRE NAMDAL RBD / ÅARJEL NJAARKE BS
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
NÆRØYSUND KOMMUNE

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs - epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.