

Stian Holte  
Seksjon for nettkonsesjoner  
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

## Høringsuttalelse, ref sak 202316091 / 202309373

Saken gjelder melding om ny Øygarden transformatorstasjon og koblingsstasjon, samt fem ledninger som legges om inn til ny stasjon, ref saksnumre over. Høringsfrist var satt til 20.12.2023, men Gasnor fikk utsatt høringsfrist til 5.1.2024, ref epostkorrespondanse med Inger Anette Sandvand Dahlen den 20.12.23

Gasnor AS er eier og operatør av en 2.4km lang rørledning fra Kollsnes prosessanlegg (Equinor) til industriparken med rørledningstrasé som vil kunne bli berørt av de foreslåtte endringene. Gassrøret forsyner gass til våre to LNG-produksjonsanlegg i Ljøsøybukta som vi distribuerer til bl.a kritisk infrastruktur.

Gasnor støtter i prinsippet de tiltak som Statnett og BKK søker om, som bl.a vil kunne tilrettelegge for nye satsingsområder i naturgassparken, hvilket kan også være av interesse for Gasnor på sikt.

Gasnor sin hovedbekymring til disse tiltak er mekanisk integritet til overnevnte gassrør som inbefatter sikkerhet til tredjeparter. Rørledningen beskyttes pr i dag av et katodisk system ved påtrykket spenning. Høyspentledninger langs med rørtraséen kan medføre såkalt AC- korrosjonsproblematikk der interferens kan påføres det katodiske systemet og derved forringe dagens korrosjonssikring på eksisterende gassrør. Gasnor ønsker derfor å sikre seg at prosjektet, dvs at Statnett og BKK, foretar uavhengige, tekniske analyser for å bekrefte at foreslåtte tiltak ikke medfører ny eller forverret korrosjonsproblematikk for rørledningen.

I forbindelse med prosjektering av rørledning ble det utarbeidet en risikoanalyse, dok ref ST-7097-RA-1. Det anbefales at risikobidrag fra denne analysen tas med i risikoanalysen til tiltaket i den grad det kan være relevant.

Med hilsen  
for Gasnor AS

Jostein Hauge



COO