

NVE-Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Sted:
Berkåk

Dato:
28.07.2026

Vår ref:
Deres ref:

26/00636

Søknad om midlertidig fravik fra manøvreringsreglement for Driva kraftverk - Sunndal kommune

TrønderEnergi Kraft AS(TEK) søker på vegne av Driva Kraftverk DA (DK) om fravik fra manøvreringsreglementet for regulering av Festa – Vindøla mv., sist endret ved kgl. Res. 23.04.2004. Søknaden gjelder å fravike bestemmelsen under pkt. 2 avsnitt 7 og 8 om tapping ved underskridelse av gitte vannføringer i Driva elv målt ved Elverhøy bru.

Gjeldende reglement – pkt. 2 avsnitt 7 og 8

Dersom vannstanden i Gjevilvatnet ikke har nådd

Kote 656,80 pr. 1. juni
Kote 657,80 pr. 15. juni
Kote 658,80 pr. 1. juli eller
Kote 659,80 pr. 15. juli eller senere

Plikter konsesjonæren å innstille all tapping gjennom Driva kraftverk og å magasinere alt tilløp til kraftverkets nedbørfelt i perioder når vannføringen ved Elverhøy bru likevel overstiger 50 m³/s i tiden 15. mai – 14. juni, 100 m³/s i tiden 15. juni – 14. august, 75 m³/s i tiden 15. august – 14. september og 50 m³/s i tiden 15. september – 15. oktober, jf. dog 2. avsnitt. I de perioder innenfor tidsrommet 15. mai – 15. oktober hvor fyllingsforholdene i Gjevilvatnet er dårligere enn ovenfor angitt og vannføringen i Driva er lavere enn de angitte grenseverdier, plikter konsesjonæren å kjøre Driva kraftverk med en vassføring på 10 m³/s.

Under bedre fyllingsforhold plikter konsesjonæren å holde en tapping på minst 10 m³/s når vannføringen ved Elverhøy bru underskrider verdiene i avsnittet over i de nevnte tidsrom.

Denne bestemmelsen betyr i praksis at vannføring i Driva elv er prioritert fremfor fylling av Gjevilvatnet, ikke bare i lavvannsperioden, men også gjennom den perioden av året hvor magasinet skal fylles før vinteren. Tappinga fra Gjevilvatnet skjer gjennom kraftstasjonen, så den medfører ikke krafttap.

TrønderEnergi Kraft AS

Telefon: 73 60 30 00

Postadresse:
Kløbuveien 118
7031 Trondheim

Besøksadresse:
Kløbuveien 118
7031 Trondheim

www.tronderenergi.no
tek.firmapost@tronderenergi.no
Org.nr: NO 878 631 072 MVA

Dagens situasjon

Gitt en sommer med lite snøsmelting i fjellet og lite nedbør, så har det i praksis vært tvangskjøring kontinuerlig da vannføringa ved Elverhøy bru har vært, og er, vesentlig lavere enn grenseverdiene. Siden 15. juni har det vært tvangskjøring 98 % av tida. Som følge av snøsmelting og nedbør steg magasinet fram til 30. juni, men har siden gått jevnt nedover, noe som har medført at magasinvolumet siden da er redusert med 8,3 millioner kbm (11,3 GWh). Spotprisen i NO3 har vært relativt høy, så det har ikke vært produsert med tap.

Tida framover

Våre tilsigsprognoser viser at det er liten sannsynlighet for høye tilsig videre utover sommeren og høsten. Det tilsier at det vil bli mye tvangskjøring med de grenseverdiene som ligger i reglementet, og i sum fram til 16. oktober er det over 80 % sannsynlighet for at så mye som 70 millioner kbm (95 GWh) må tappes som tvangskjøring.

Hva vi søker om

Med bakgrunn i en historisk lav fyllingsgrad ikke bare i vårt prisområde (NO3), men også i NO2 og NO5, og vårt ansvar som kraftprodusent til å bidra til forsyningssikkerhet, så mener vi det er riktig nå å redusere tappinga fra Gjevilvatnet. Redusert tapping nå vil forsterke fyllingsgraden i vårt prisområde, og bidra til å redusere risikoen knyttet til knapphet kommende vinter. Fraviket vi søker om er å redusere kravet til vannføring fra 75 kbm/sek til 20 kbm/sek som grense for når vi starter tvangskjøring i perioden 15. august – 14. september, og fra 50 kbm/sek til 11 kbm/sek som grense i perioden 15. september – 15. oktober. Med de omsøkte grensene så er det over 90 % sannsynlighet for at vi unngår tvangskjøring i perioden 15. august – 15. oktober.

Helhetlig vassdragsperspektiv

Vurderinger av midlertidig endring av manøvreringsreglementet bør baseres på en helhetlig vurdering av hele vassdraget. TEK har konferert med relevante fagmiljøer om de miljømessige konsekvensene av den omsøkte endringen. Den samlede vurderingen er at et midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet ikke forventes å medføre vesentlige negative miljøeffekter utover det som følger av den pågående tørke- og lavvannssituasjonen. Den omsøkte endringen vil heller ikke medføre lavere vannføring i Driva enn det som allerede følger av de naturlige hydrologiske forholdene. Det foregår ikke fiske på den aktuelle elvestrekningen i den aktuelle perioden, og endringen vurderes derfor ikke å ha negative konsekvenser for fiskeinteresser. En mulig ulempe ved dagens omfattende tvangskjøring er at vannføringen fra kraftverksutløpet, i perioder med svært lav naturlig vannføring, kan påvirke oppvandrende fisk og forsinke videre vandring. Den omsøkte endringen vil redusere behovet for tvangskjøring og dermed også sannsynligheten for slike effekter. Ved eventuell nedregulering vil det utvises økt aktsomhet, og vannføringen vil reduseres gradvis for å begrense risikoen for stranding av fisk.

Avslutningsvis ber vi om at søknaden behandles raskt mtp. å få effekt av et positivt svar. Vi har naturligvis forståelse for at saken må behandles grundig og at en begrenset høring må gjennomføres.

Med vennlig hilsen

TrønderEnergi Kraft AS

Kjetil Værnes

Avdelingsleder operatørskap/leder for manøvrering

Kopi: Sunndal kommune

Oppdal kommune

Ann Cathrine Holmen, her

Petter Hersleth, her

Anders Thon Bråthen, her