



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Lyse Produksjon AS
Postboks 8124
4069 STAVANGER

Vår dato: 28.05.2014
Vår ref.: 201402867-5
Arkiv: 312
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Tonje Aars Grønbech

Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Myrtjern (del av Store Myrvatn) i Maudalvassdraget, Gjesdal kommune

Vi viser til deres søknad av 20. mai 2014 om tillatelse til å midlertidig senke Myrtjern (del av Store Myrvatn) under LRV.

Gjeldene betingelser for manøvreringsreglementet ble fastsatt ved kgl. res. 31. januar 1947. I manøvreringsreglementet for magasinet er regulerings høyden på 22 m (HRV er på 610 og LRV på 588 m.o.h).

Om søknaden

Lyse Produksjon as søker om å få holde magasinet Myrtjern nødvendig senket med opptil 2.5 m under LRV i inntil tre uker, i perioden 1. juni til 31. august 2014.

Søker opplyser at det er behov for inspeksjon av tappe- og stengeorgan i inntaks-/tilløpstunnel for oppmåling og forberedelse av vedlikehold/rehabilitering. Ved selve rehabiliteringen vil det være nødvendig å senke vannstanden i en lengre periode, rehabiliteringen er tenkt utført i 2015.

Lyse er privatrettslig pålagt slipp av minstevannføring på 0,35 m³/s ved Maudal kraftstasjon. Da stasjonen vil stå i forbindelse med tapping under LRV vil vannføringsslippen bli opprettholdt ved tapping gjennom tappeventil i dam Myrtjern gjennom hele perioden.

Søker forventer ingen vesentlige negative konsekvenser for fisk som følge av tiltaket. Det er ikke registrert noen viktige naturtyper eller leveområder for dyr i det berørte området. Området er relativt lite brukt til turgåing, bading eller annen relevant aktivitet, og søker forventer ingen vesentlige negative konsekvenser for allmenne interesser.

Lyse viser til vedlagt notat, *Miljøfaglig vurdering på midlertidig senkning av vannstanden under LRV i Myrtjern i Store Myrvatn, Maudal kraftverk (Gjesdal kommune), 30.04.2010* som ble utført i forkant av senkingen under LRV i 2010.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Gjesdal kommune uttaler i e-post av 28. mai 2014:

«Gjesdal kommune har ingen vesentlige kommentarer til søknaden, annet enn nedsenking og oppfylling bør skje gradvis, både med tanke på tilgrumsing i vannet, men og konsekvenser nedtappingen har i elva nedstrøms, og for de som driver med jordbruksvirksomhet i Maudal».

Fylkesmannen i Rogaland uttaler i e-post av 28. mai 2014:

«Fylkesmannen har ingen merkander».

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Søker mener at tiltaket ikke vil ha vesentlige negative konsekvenser for miljø, friluftsliv eller andre kjente allmenne interesser. Senkningen vil foregå gradvis, og minstevannføringen som er pålagt ved Maudal kraftstasjon vil opprettholdes gjennom hele perioden.

Gjesdal kommune legger vekt på at nedsenkning og oppfylling bør skje gradvis med tanke på tilgrumsing og de konsekvenser nedtapping har i elva nedstrøms for de som driver med jordbruksvirksomhet i Maudal. Fylkesmannen i Rogaland har ingen merknader til søknaden.

Etter NVEs vurdering vil tiltakets konsekvenser på kjente, allmenne interesser være akseptable, slik at det omsøkte tiltaket kan tillates.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Lyse Produksjon as kan senke Myrtjern inntil 2.5 meter under LRV over en periode på inntil tre uker i perioden 1. juni til 31. august 2014.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Kravet til minstevannføring på utbyggingsstrekningen skal overholdes i alle periodene.
- Alle vannførendringer skal skje med myke overganger.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Nedtappingen skal kunngjøres én gang lokalt i god tid før nedtappingen starter.
- Instrumentering for registrering av vannstand inntil 0,5 m under LRV skal etableres samtidig med at magasinet likevel er nedtappet, dersom slikt utstyr ikke allerede er etablert. Jf. punkt 4.5 i retningslinjer av 28.04.2008 for registrering av vannstand i reguleringsmagasin..

- NVE forutsetter at Lyse Produksjon as har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Om klage og klagerett

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).

En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Rune Flatby
avdelingsdirektør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi: Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 STAVANGER
Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 ÅLGÅRD