



Norges vassdrags- og energidirektorat

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon

Frode Kroglund, 37 01 78 12

Til uttalelse - begrenset høring - konsesjon - Kvinesdal - Stokkelandsåna kraftverk - redusert minste slukeevne - Småkraft AS

Småkraft AS fikk konsesjon på bygging av Stokkelandsåna kraftverk i juni 2007. For å bedre utnyttelsen av vannressursen i et allerede etablert anlegg søkes det om å redusere minste slukeevne fra 270 l/s til 80 l/s. Dette betyr at det blir mindre vann i bekken flere dager i året.

Kraftverket er like i nærheten av Gjemlestad kraftverk. Dette kraftverket har vilkår tilknyttet ål. Statsforvalteren kan ikke se at det er topografiske forhold i området som tilsier det ikke er ål i Stokkelandsåna. SWECO skriver i sin uttalelse at: «*Det ble ikke gjort fiskeundersøkelser på den berørte strekningen, da den ikke egner seg verken som gyte- eller oppvekstområde for fisk*». Statsforvalteren vil her påpeke at ål vil bruke innsjøene oppstrøms som oppvekstområde. Det bør derfor foretas en evaluering av i hvilken grad redusert vannføring og dagens demning er et hinder for oppgang av ål. Statsforvalteren mener derfor at konklusjonen til SWECO er fattet på et for begrenset kunnskapsgrunnlag og stiller seg derfor kritisk til følgende konklusjon: *En reduksjon i Qmin fra 270 til 80 l/s vil ha ubetydelig (0) til noe (-) konsekvens for akvatisk miljø i Stokkelandsåna*. Statsforvalteren mener at hvis ål kan passere kraftverket i dag får ikke redusert vannføring svekke mulighetene for oppvandring ytterligere.

SWECO skriver videre at det fins også elementer av sumpskog med svartor langs åna, men disse er av fattig utforming. Statsforvalteren mener dette er en viktig naturtype som ikke får få redusert verdi som følge av ytterligere redusert vannføring. Vi er ikke i stand til å vurdere konsekvensen basert på søknaden fra Småkraft.

Samlet mener Statsforvalteren at den økologiske utredningen er for svak til å kunne tillate en reduksjon i minstevannføring.

Med hilsen

Anne Fløgstad Smeland (e.f.)
seksjonsleder

Frode Kroglund
seniorrådgiver



Dokumentet er elektronisk godkjent