



NORGES
VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN

Industridepartementet

OSLO DEP.

622.22/4
ES

06438 23. AUG 74

2/12/75
[Signature]

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
3654/74-V AG/RO

Dato
28.8.1974

Vedlegg

Østfold fylke

Lærdalsvassdraget. Overløpskote - Dam Vassetvatn

- ./.
./.
- Vedlagt oversendes brev av 9. august 1974 fra A/S Hafslund og avtrykk av de bilag fra ing. Berdal 25. februar 1974 som er omtalt i brevet. Til disse bilag har Vassdragstilsynet rent beregningsmessig ikke hatt noe å bemerke.

Av Hovedstyrets innstilling 22. februar 1968 vedrørende ytterligere regulering av Vassetvatn (jfr. Meddelte vassdragskonsesjoner for 1969, s. 15 ff) går det fram at man ved å foreslå endring av den da gjeldende øvre reguleringsgrense (kote 1127) bare tok sikte på å bringe grensen i formell overensstemmelse med det som den gang syntes å være de aktuelle planer, nemlig kote 1124. Den senere utvikling har medført at overløpsterskelen er lagt 1 m høyere, altså på kote 1125.

Man slutter seg i det vesentlige til den framstilling som A/S Hafslund har gitt. Særlig finner man grunn til å understreke at øvre grense ved Vassetvatn ikke er noen reell reguleringsgrense. Som Hovedstyret uttalte i den tidligere nevnte innstilling er nemlig hensikten med oppdemningen

"i første rekke å muliggjøre overføring av vatn fra vestfeltene til Eldrevatn, og - hva angår oppdemningen over øvre reguleringsgrense i Eldrevatn (kote 1116,0) - å øke tunnelens kapasitet."


Man vil etter dette tilrå at det tas til etterretning at overløpsterskelen er lagt på kote 1125 og at HRV formelt endres tilsvarende.

Da Lærdal kommune under den opprinnelige konsesjonsbehandlingen ikke hadde innvendinger mot planen med øvre grense på kote 1127,

[Signature]

har man ansett det overflødig å forelegge kommunen saken på ny.


Vidkun Hveding


H. Sperstad